

스마트 송신기/가스 검출기 헤드
SD-D58 · AC · GH
SD-D58 · DC · GH
사용 설명서

RIKEN KEIKI Co., Ltd.

2-7-6 Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8744, Japan

Phone : +81-3-3966-1113

Fax : +81-3-3558-9110

E-mail : intdept@rikenkeiki.co.jp

Web site : <https://www.rikenkeiki.co.jp/english/>

작동 절차

이 검출기는 공기 중의 가연성 가스를 탐지하고 가스 알람을 작동시키는 가스 검출기입니다.
가스 검출기는 가스의 정량적/정성적 분석/측정을 수행하는 분석기나 농도계가 아닌 안전 장치입니다.
올바로 사용하기 위해서는 사용 전 다음 사항을 완전히 숙지하십시오.

1. 이 검출기는 탐지할 가스 이외의 가스 및 증기로 인해 간섭을 받을 수 있습니다.
간섭으로 알람이 작동할 수 있음을 주지하십시오. 또한 설치 사이트의 환경(온도, 습도 등)적
변화로 인해 변동될 수 있습니다.
2. 알람은 검출기의 성능을 보장할 수 있는 범위 내에서 설정해야 합니다.
고압 가스 안전 관리법을 준수하기 위해서 표준 알람 설정값 미만의 알람 설정 시 잘못된 알람이
작동할 수 있습니다.
3. 이 기기는 제어 장치가 아닌 안전 장치입니다.
검출기의 알람 컨택 출력은 외부 알람 램프/버저에 사용해야 하며, 알람 신호 출력은 표시기 또는
외부 레코더에 사용해야 합니다.
이러한 출력이 다른 장치를 제어하는 데 사용될 경우, 당사는 고장에 대한 책임을 지지 않습니다.
4. 이 검출기에 설치된 가스 검출 센서의 가스 검출부는 산화촉매가 침투된 금속 다공성 소결
합금으로 제작됩니다.
실리콘 또는 황화물이 다공성 소결 합금의 표면에 누적된 경우, 가스 검출부가 더 작아져서
감도가 심하게 저하될 수 있습니다.
안전상의 이유로, 크기가 아주 작은 경우라도 실리콘 또는 황화물이 존재할 때는 검출기를
사용하지 마십시오.
5. 검출기를 유지보수할 때는 사용 설명서에 지정된 대로 정기적 교체품의 교체와 조정을 포함해서
정기 유지보수를 수행해야 합니다. 또한 이 기기는 안전 장치이기 때문에 정기 유지보수가
권장되며 규정에 따라 6 개월마다 가스 보정을 실시해야 합니다.

<목차>

1.	제품 개요	4
1-1.	서문	4
1-2.	용도	4
1-3.	위험, 경고, 주의 및 참고 정의	5
1-4.	표준 및 방폭 사양 확인 방법	5
2.	안전에 관한 중요 정보	6
2-1.	위험 사례	6
2-2.	경고 사례	7
2-3.	주의 사항	8
2-4.	안전 정보	9
3.	제품 구성품	14
3-1.	본체 및 표준 부속품	14
3-2.	각 부품의 명칭 및 기능	16
3-3.	블록 도면	20
4.	사용 방법	22
4-1.	검출기 헤드를 사용하기 전에	22
4-2.	설치 지정 주의사항	22
4-3.	시스템 설계를 위한 주의사항	23
4-4.	설치 방법	26
4-5.	배선 방법	28
4-6.	튜브 연결 방법	36
5.	조작 방법	37
5-1.	시동 준비	37
5-2.	기본 작동 절차	38
5-3.	검출기 헤드를 시작하는 방법	39
5-4.	모드	40
5-5.	유지보수 모드(사용자)	41
5-6.	종료 방법	43
6.	조작 및 기능	44
6-1.	가스 알람 활성화	44
6-2.	오류 알람 활성화	45
6-3.	저유속 비정상 작동	45
6-4.	외부 출력 작동	46
6-5.	기타 기능	47
7.	유지보수	48
7-1.	유지보수 간격 및 항목	48
7-2.	유지보수 모드(정기 유지보수)	50
7-3.	가스 보정 방법	58
7-4.	유량 센서 유지관리 방법	64
7-5.	부품 교체	65
8.	보관, 재배치 및 폐기	66
8-1.	검출기 헤드를 장시간 방치하거나 보관하는 절차	66
8-2.	검출기 헤드를 재배치하거나 다시 사용하기 위한 절차	66
8-3.	제품 폐기	66
9.	문제 해결	67
10.	제품 사양	69
10-1.	사양 목록	69
10-2.	탐지 원리	80
11.	용어 정의	81

1

제품 개요

1-1. 서문

당사의 스마트 송신기/가스 검출기 헤드 SD-D58 시리즈를 선택해 주셔서 감사합니다. 구입한 제품의 모델 번호가 본 설명서의 사양에 포함되어 있는지 확인하십시오.

본 설명서는 검출기 헤드 사용 방법과 해당 사양에 대해 설명합니다. 검출기 헤드를 올바르게 사용하기 위해 필요한 정보가 수록되어 있습니다. 최초 사용자뿐 아니라 이미 제품을 사용해 본 적이 있는 사용자도 사용 설명서를 읽고 숙지하여 검출기 헤드를 사용하기 전에 지식과 경험을 신장시켜야 합니다.

검출기 헤드는 SD-D58·AC·GH/SD-D58·DC·GH, HART 통신

SD-D58·AC·GH(H 형)/SD-D58·DC·GH(H 형)의 4 가지 유형으로 구성됩니다. 표시 자릿수가 탐지 범위에 따라 다르지만 이 설명서는 0 ~ 100.0 범위의 탐지 범위를 예시로 사용하여 설명을 제공합니다(LED 디스플레이의 예와 같이).

1-2. 용도

- 검출기 헤드는 가연성/독성 가스의 누출을 탐지하고 가스 농도가 설정값을 초과할 때 알람을 작동시키는 고정형 검출기 헤드입니다.
검출기 헤드는 가스의 정량적/정성적 분석/측정을 수행하는 분석기나 농도계가 아닌 안전 장치입니다. 올바르게 사용하기 위해서는 사용 전 검출기 헤드의 기능을 완전히 숙지하십시오.
- 검출기 헤드는 공기를 내장 펌프로 끌어와 내장 가스 센서를 사용해 가스의 존재나 기타 이유(누출)로 인한 공기 중의 이상을 감지합니다. 탐지된 가스의 농도가 7 구획 LED에 표시됩니다.
- 검출기 헤드에는 내장 알람 컨택이 있으며, 가스 알람, 오류 알람 또는 공통(가스, 오류) 알람으로 사용될 수 있습니다.
- 검출기 헤드에는 내장 저유속 검출 기능이 있으며, 튜브 내의 유속이 고정 속도 미만으로 떨어질 때 오류 알람을 작동시킬 수 있습니다.
- 검출기 헤드는 4 ~ 20mA 에서 가스 농도를 출력합니다.
- SD-D58 시리즈에는 두 가지 유형의 전원 공급 사양이 포함됩니다.

SD-D58·AC·GH/SD-D58·AC·GH(H 형)	AC 전원 사양 100 - 110VAC
SD-D58·DC·GH/SD-D58·DC·GH(H 형)	DC 전원 사양 24VDC


- H 형은 HART 통신 기능을 지원하며, 자세한 HART 통신의 사양에 대해서는 별도의 [HART 통신 기능 설명서]를 참조하십시오.

1-3. 위험, 경고, 주의 및 참고 정의


 위험	이 메시지는 사망이나 건강 또는 자산에 심각한 피해를 입힐 수 있는 부적절한 취급을 나타냅니다.
 경고	이 메시지는 건강 또는 자산에 심각한 피해를 입힐 수 있는 부적절한 취급을 나타냅니다.
 주의	이 메시지는 건강 또는 자산에 경미한 피해를 입힐 수 있는 부적절한 취급을 나타냅니다.
참고	이 메시지는 취급에 관한 조건을 나타냅니다.

1-4. 표준 및 방폭 사양 확인 방법


제품 사양서는 특수한 기준과 방폭 서트에 의해 달라질 것입니다. 사용전에 실질적인 제품의 사양서를 확인하십시오. 기기 사양은 다음과 같이 명판에서 확인할 수 있습니다.




ATEX, CE 마크 유형 명판
(DC 전원 사양만 해당)



일본 Ex 유형 명판
(AC/DC 전원 사양)



대만 Ex(TS) 유형 명판
(AC/DC 전원 사양)



KCs 마크 부착 위치

2

안전에 관한 중요 정보

2-1. 위험 사례

**위험**

<방쪽에 관하여>

- 윈도우 플레이트 재질은 폴리카보네이트 수지입니다. 유기 용제 및 알칼리 종류(액체 또는 증기)는 사용하지 마십시오. 윈도우 플레이트의 색상 또는 모양을 변형시킬 수 있습니다.
- 내화성 결합부는 수리할 수 없습니다.
- 전류를 적용할 때 뚜껑을 열지 마십시오. 뚜껑은 전원을 끄고 5 분 이상이 지난 후에 열 수 있습니다.
- 사용자가 검출기 헤드를 수리하려고 하지 마십시오.
- 뚜껑의 경우, RIKEN KEIKI 에서 지정한 육각 소켓 헤드 볼트를 사용하십시오.
- 사용 중에는 구동 뚜껑을 닫아야 합니다(유지보수 중은 제외).

2-2. 경고 사례



경고

전원 공급

검출기 헤드를 켜기 전에 항상 전압이 올바르게 적용되었는지 확인하십시오. 고장을 초래할 수 있으므로 불안정한 전원 공급은 사용하지 마십시오.

접지 회로 필요

접지 회로를 절단하거나 접지 터미널로부터 와이어를 분리하지 마십시오.

보호 기능의 결함

검출기 헤드를 시작하기 전에 보호 기능에 결함이 없는지 확인하십시오. 보호 접지와 같이 보호 기능에 결함이 발견된 경우, 검출기 헤드를 시작하지 마십시오.

외부 연결

검출기 헤드를 외부 제어 회로에 연결하기 전에 보호 접지 회로에 안전하게 연결하십시오.

대기 중 영점 조정

대기 중에서 영점 조정을 수행할 경우, 조정을 시작하기 전에 대기의 신선도를 확인하십시오. 다른 가스가 존재할 경우, 조절을 적절히 수행할 수 없으므로 가스 누출 시 위험을 초래할 수 있습니다.

가스 알람에 응답

가스 알람의 발행은 극히 위험한 상황이 존재함을 나타냅니다. 사용자의 판단에 따라 적절한 조치를 취합니다.

실리콘이 존재할 때 저유속 알람 기능을 사용하지 마십시오.

실리콘이 유량 센서의 검출부에 축적되면 고장이 발생할 수 있습니다.

부식성 가스가 존재할 때 저유속 알람 기능을 사용하지 마십시오.

부식성 가스(염소, 황화물, 산, 알칼리, 할로겐)가 유량 센서를 부식시켜 고장을 일으킬 수 있습니다.

고농축 가스가 존재할 때 저유속 알람 기능을 사용하지 마십시오.

낮은 폭발 한계에서 고농축 가연성 가스가 존재할 때 유량 센서가 과열되어 고장을 일으킬 수 있습니다.

2-3. 주의 사항



주의

검출기 헤드 근처에서는 휴대형 무선기나 그러한 기기를 사용하지 마십시오.

검출기 헤드 또는 케이블 근처의 휴대형 무선기로부터 나오는 무선파가 표시 판독을 방해할 수 있습니다. 휴대용 무선기를 사용할 경우, 전파 방해가 없는 곳에서 사용해야 합니다.

검출기 헤드를 다시 시작하려면 5 초 이상 기다리십시오.

5 초 내에 검출기 헤드를 다시 시작하면 오류가 발생할 수 있습니다.

다른 장치를 제어하기 위해 검출기 헤드의 외부 출력을 사용하지 마십시오.

이 기기는 제어 장치가 아닙니다. 검출기 헤드의 외부 출력을 사용해 다른 장치를 제어할 수 없습니다.

검출기 헤드를 분해/개조하거나 필요하지 않을 때 설정을 변경하지 마십시오.

검출기 헤드를 분해/개조하면 성능에 대한 보증이 무효가 됩니다. 사양을 이해하지 않은 채 설정을 변경하면 알람 고장이 발생할 수 있습니다. 사용 설명서에 따라 올바르게 검출기 헤드를 사용하십시오.

장시간 동안 윈도우 플레이트에 유기 용제나 기타 물질의 적용을 피하십시오.

윈도우 플레이트 재질은 폴리카보네이트 수지입니다. 유기 용제(액체 또는 고농축 증기) 및 기타 물질을 장시간 동안 플레이트에 적용할 경우, 색상과 모양이 바뀔 수 있습니다.

반드시 정기적인 유지보수를 실시하십시오.

이것은 안전 장치이므로 안전을 보장하기 위해서는 정기 유지보수를 수행해야 합니다.

유지보수를 실시하지 않고 계속해서 검출기 헤드를 사용하면 센서의 감도가 손상되어 가스 탐지가 부정확해질 수 있습니다.

공기 또는 질소 대기 중에서만 저유속 알람 기능을 사용하십시오.

유량 센서는 기류로 인해 발생한 복사량의 변화를 측정합니다.

공기 유형에 따라 복사 특성이 다르며 고장을 유발할 수 있습니다.

다음의 가스 유형과 농도에서는 저유속 경고 기능을 사용할 수 없습니다.

예) 아르곤, 헬륨, 수소 > 5vol%, 이산화탄소, 프로판, 에탄 > 50vol%, 메탄 > 25vol%

저유속 알람 기능을 사용할 경우, 작동 환경에 따라 필터를 사용하십시오.

그렇지 않으면 먼지 및/또는 미스트로 인해 유량 센서가 막혀서 고장을 일으킬 수 있습니다.

작동 환경에 따라 튜브의 업스트림 쪽에 먼지 필터 및/또는 미스트 분리기를 세팅하십시오.

2-4. 안전 정보

SD-D58 · DC · GH 모델의 방폭 구성에 필요한 정보.

SD-D58 · DC · GH 모델은 고정형 연속 모니터링 검출기 헤드이고, 가스 모니터링 컨트롤러, 기록 장치 또는 프로그램 가능 컨트롤러에서 사용하기 위한 목표 가스 판독값을 나타내는 4~20mA 신호를 제공합니다.

가스 경고 또는 문제에 따라 하나의 점점과 작업이 존재하거나 설정에 따라 두 가지 모두가 존재합니다.

<ATEX 사양>

기술 데이터

(보호 방법)	방염 인클로저 “d”
(그룹)	II
(카테고리)	2 G
(보호 유형 및 마킹 코드)	Ex db h II B+H2 T4
(장비 보호 등급)	Gb
(실내 온도)	-20°C ~ +53°C
(유형 지정)	

*	-	D58	.	DC	.	*
1		2		3		4

참조번호	앞부분	상세 설명
1	GD	가스 검출기
	SD	스마트 검출기
	RP	펌프
2	D58	상수
3	DC	직류 전원 공급
4	블랭크	촉매 연소 방식(GD,SD)
	블랭크	없음(RP)
	GH	반도체 방식

(전기 데이터)

모델	전원 공급	신호 출력	컨택 출력	가스 센서 전원 공급	유량 센서 전원 공급
SD-D58-DC	DC24V 360mA	①(4~20mA) DC24V, 최대 22mA ②(4~20mA) DC24V, 최대 22mA (HART 사용시)	DC30V/AC250V, 0.5A	DC5.0V 200mA 또는 DC3.0V 430mA	DC2.0V 170mA
GD-D58-DC	DC24V 360mA	(가스 센서) DC5.0V 200mA 또는 DC3.0V 430mA	—	DC5.0V 200mA 또는 DC3.0V 430mA	DC2.0V 170mA
SD-D58-DC-GH	DC24V 360mA	①(4~20mA) DC24V, 최대 22mA ②(4~20mA) DC24V, 최대 22mA (HART 사용시)	DC30V/AC250V, 0.5A	DC6.5V 205mA 또는 DC3.5V 350mA	DC2.0V 170mA
GD-D58-DC-GH	DC24V 360mA	(가스 센서) DC6.5V 205mA 또는 DC3.5V 350mA	—	DC6.5V 205mA 또는 DC3.5V 350mA	DC2.0V 170mA
RP-D58-DC	DC24V 360mA	—	DC30V/AC250V, 0.5A	—	DC2.0V 170mA

(인증 번호)

DEKRA 24 ATEX 0036X

(적용 가능한 표준)


EN IEC 60079-0 : 2018, EN 60079-1: 2014

“X”-마크의 상세 조건:


- 스테인리스 스틸 속성 등급 A2-70 의 조임쇠를 사용합니다. 조임쇠는 동일한 제품으로만 교체해야 합니다.
- 내염성 조인트는 수리할 수 없습니다.
- 접지되지 않은 전도성 [라벨]의 정전용량은 15nF 입니다. 특정 용도에서의 적합성은 사용자가 결정해야 합니다.

설치

설치 다이어그램(SD-D58-DC, SD-D58-DC-GH)




설치 다이어그램(GD-D58-DC, GD-D58-DC-GH)



센서 케이블 GD-D58-DC: 4 선 / GD-D58-DC-GH: 3 선

설치 다이어그램(RP-D58-DC)



주의

- 설치 관련 설치 요건을 준수하십시오.
- 작업 중에는 커버를 열지 마십시오.
- 커버를 열 경우 전원 공급이 차단된 후 2 분 이상 경과한 후에 여십시오.
- 이 컨테이너를 분해하거나, 개조하거나, 변경하는 등의 지나친 조작은 삼가십시오.
- 가스 보정을 포함한 재조정 및 부품 교체 등은 가까운 대리점이나 RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.
- 이상이 발견되면 최대한 빨리 가까운 대리점이나 RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.
- 정기적으로 점검하십시오.
- 전기 연결에는 적합한 케이블을 사용해야 합니다.
- 케이블 러그를 사용하여 느슨함이나 비틀림 없이 전기 연결부에 안전하게 부착하십시오.
- 내염성 조인트는 수리 대상이 아닙니다.
- 육각 소켓이 있는 볼트는 속성 등급 “A2-70”인 스테인리스 스틸 재질을 사용해야 합니다.
- 본 제품은 고정된 상태로 사용해야 합니다.
- 표시창 플레이트 재질은 폴리카보네이트 수지입니다. 유기 용제 및 알칼리계를 사용하지 마십시오.
- 케이블 글랜드 구성에는 CR 이 사용되므로, 위험 영역에 존재할 수 있는 화학물질에 견딜 수 있도록 그 성능을 고려해야 합니다.
- 펌프 유닛은 2 년에 한 번씩 교체됩니다.

<대만 Ex(TS) 인증서>

기술 데이터

(보호 방법)	방염 인클로저
(방폭 등급)	Ex d II B+H2 T4 Gb
(실내 온도)	AC 형: -20°C ~ 50°C DC 형: -20°C ~ 53°C

(전기 데이터)


공급 전압:	AC 형: AC100 ~ 110V 50/60Hz 120mA DC 형: DC24V 360mA
전기 정격:	DC6.5V 205mA 또는 DC3.5V 350mA
유속 요소 파워 출력:	DC2.0V 170mA
아날로그 신호 출력:	DC24V 22mA
컨택 출력:	AC250V 0.5A(부하 저항) DC30V 0.5A(부하 저항)
(적용 가능한 표준)	JNIO SH-TR-NO. 43(2008)

설치


【SD-D58·AC·GH/ SD-D58·AC·GH(H 형)】

【SD-D58·DC·GH/ SD-D58·DC·GH(H 형)】

설치 다이어그램



설치 다이어그램



<KCs 사양><일본 Ex 사양>

기술 데이터

(보호 방법)	방염 인클로저
(방폭 등급)	Ex d II B+H2 T4
(실내 온도)	AC 형: -20°C ~ 50°C
	DC 형: -20°C ~ 53°C

(전기 데이터)


공급 전압:	AC 형: AC100 ~ 110V 50/60Hz 120mA
	DC 형: DC24V 360mA
전기 정격:	DC6.5V 205mA 또는 DC3.5V 350mA
유속 요소 파워 출력:	DC2.0V 170mA
아날로그 신호 출력:	DC24V 22mA
컨택 출력:	AC250V 0.5A(부하 저항)
	DC30V 0.5A(부하 저항)
(적용 가능한 표준)	JNIOSH-TR-NO. 43(2008)

설치


【SD-D58·AC·GH/ SD-D58·AC·GH(H 형)】

【SD-D58·DC·GH/ SD-D58·DC·GH(H 형)】

설치 다이어그램



설치 다이어그램




3

제품 구성품

3-1. 본체 및 표준 부속품

<본체>(케이블 글랜드 포함)



단위: mm

<표준 부속품>

- 사용 설명서
- 전용 핸들링 레버 레버 1 개
- 전용 제어 키 제어 키 수량은 배송되는 검출기 헤드의 수에 따라 좌우됩니다.

유닛 1 ~ 10 개	키 1 개
유닛 11 ~ 20 개	키 2 개
유닛 21 ~ 50 개	키 3 개
유닛 51 개 이상	키 4 개

- 육각 키 렌치 테스트 인증서와 동일한 수량의 렌치가 제공됩니다.
- 유량계측기를 사용한 먼지 제거 필터 1 개 필터


**주의**

제공된 전용 제어 키를 사용하여 검출기 헤드를 작동하십시오. 이러한 부속품 이외의 제품을 사용하면 키 조작이 제대로 인정되지 않을 수 있습니다.

제어 키는 매우 강한 자석으로 제작됩니다. 저장된 데이터가 손상될 수 있으므로 신용카드, ID 카드, 그 밖의 자석 제품을 멀리 하십시오.

3-2. 각 부품의 명칭 및 기능

<디스플레이>




(1)	MENU/ESC 키	유지보수 모드로 들어갈 때 사용합니다. 또한 특정 모드에서 취소할 때도 사용됩니다.
(2)	SET/ALM 키	알람을 확인할 때와 특정 모드에서 사용됩니다.
(3)	▲ 키	메뉴를 전환하거나 값을 변경(증가)할 때 사용합니다.
(4)	▼ 키	메뉴를 전환하거나 값을 변경(감소)할 때 사용합니다.
(5)	전원 램프	전원 램프. 탐지 모드: 녹색 불이 켜집니다. 유지보수 모드: 녹색으로 깜박입니다.
(6)	알람 램프	알람 램프. 알람 설정값에 도달할 때 빨간색 불이 켜집니다.
(7)	오류 램프	오류 램프. 검출기 헤드에서 이상이 발견될 때 노란색 불이 켜집니다.
(8)	농도값 디스플레이	가스 농도 등을 표시합니다.

참고

검출기 헤드 앞쪽에 있는 명판은 방폭 성능에 대해 취해야 할 주의사항을 나타냅니다. 이러한 주의사항과 "2. 안전에 관한 중요 정보"를 읽어 보십시오.

<본체 내부>(전기 회로 섹션)



(1)	터미널 플레이트 (전원 입력 공급용)	전원 입력 터미널 플레이트. *1 *2
(2)	터미널 플레이트 (컨택 및 전송 출력용)	알람 컨택 및 가스 농도 신호 출력 터미널 플레이트.*3
(3)	전원 스위치	검출기 헤드의 전원 스위치. *1
(4)	접지 터미널	접지용 터미널.(M4×6)
(5)	퓨즈	메인 전원 퓨즈. *1

*1 SD-D58·AC·GH/SD-D58·AC·GH(H 형)만 해당.


*2 SD-D58·DC·GH/SD-D58·DC·GH(H 형)의 전원 입력 터미널 플레이트는 컨택 및 전송 출력용 터미널 플레이트와 공통 요소입니다. 자세한 내용은 "4-5. 배선 방법 <터미널 플레이트 그림>"을 참조하십시오.

*3 SD-D58·DC·GH/SD-D58·DC·GH(H 형)는 컨택 및 전송 출력을 위한 전원 입력 및 터미널 플레이트입니다. 자세한 내용은 "4-5. 배선 방법 <터미널 플레이트 그림>"을 참조하십시오.

참고


전기 회로 리드를 엽니다.

전기 회로 리드 및 디스플레이 장치를 제거하여 위의 그림과 같이 그 뒤에 있는 전기 회로 섹션을 찾으십시오.



- 전원 입력 터미널 플레이트는 SD-D58·AC·GH: 3 극 및 SD-D58·DC·GH: 2 극입니다.
- 사용 후, 나사산이 더 이상 보이지 않고 "TOP" 표시가 위쪽을 향할 때까지 뚜껑을 세게 조이십시오(시계방향으로 8 회전 +1/4 회전 더 돌림). 107.8±12.7 N·cm의 조임 토크로 육각 소켓 세트 나사를 조입니다.

<본체 내부>(구동 섹션)



(1)	가스 센서	가스 검출 센서.
(2)	유량 센서	저유속 검출을 위한 센서.
(3)	펌프	샘플 드로 펌프.

참고

네 코너에 있는 구동 리드와 육각 소켓 헤드 볼트를 엽니다.

구동 리드를 제거하여 위의 그림처럼 구동 섹션을 찾습니다.


육각 소켓을 포함한 볼트는 "A2-70" 등급의 스테인리스 스틸 재질을 사용해야 합니다.

- RIKEN KEIKI 에서 지정한 그리스: BARRIERTA JFE 552 (NOK KLUBER 제조)

지정된 그리스를 준비할 수 없는 경우, 다음 요구 사항을 충족하는 품목을 사용하십시오.

1. 저하로 인해 재질이 경화되지 않음
2. 휘발성 용제 무함유
3. 재질로 인해 표면 부식이 발생하지 않음
4. 실리콘 무함유
5. 적합성 검증은 그리스 제조업체의 사양에 따라 다름


구동 리드



3-3. 블록 도면


<전기 도면>

SD-D58·AC·GH/SD-D58·AC·GH(H 형)



<전기 도면>

SD-D58·DC·GH/SD-D58·DC·GH(H 형)



4

사용 방법

4-1. 검출기 헤드를 사용하기 전에

처음으로 사용하는 사용자뿐 아니라 이미 제품을 사용해 본 적이 있는 사용자들도 작동 주의사항을 따라야 합니다.

주의사항을 무시하면 검출기 헤드가 손상되어 부정확한 가스 탐지가 발생할 수 있습니다.

4-2. 설치 지점 주의사항



주의

이 검출기 헤드는 정밀 기기입니다. 검출기 헤드는 일부 장소(환경)에서 지정된 성능을 제공하지 못할 수 있기 때문에 설치 지점의 환경을 확인하고, 필요하면 적절한 조치를 취하십시오.

검출기 헤드는 안전 및 재해 방지를 위해 중요한 역할을 담당하므로 적절한 지점에 필요한 수만큼 많은 검출기 헤드를 설치해야 합니다. 가스가 누출되어 남아 있는 지점은 가스 유형과 작업 영역에 따라 다르기 때문에 설치 지점과 설치할 기기 수를 주의해서 결정하십시오.

진동이나 충격이 있는 장소에는 검출기 헤드를 설치하지 마십시오.

검출기 헤드는 민감한 전자 부품으로 구성됩니다. 검출기 헤드는 진동이나 충격이 없는 안정적인 곳에 설치해야 하며, 떨어뜨려서는 안 됩니다.

물, 오일, 화학물질에 노출된 장소에는 검출기 헤드를 설치하지 마십시오.

설치 지점을 선택할 때 검출기 헤드가 물, 오일 또는 화학물질에 노출되는 곳은 피하십시오.

작동 온도 범위를 초과하는 곳에 검출기 헤드를 설치하지 마십시오.

검출기 헤드는 작동 온도가 유지되고 갑자기 변하지 않는 안정적인 곳에 설치해야 합니다.

< ATEX 사양 > SD-D58·DC·GH/SD-D58·DC·GH(H 형) : -20℃~+53℃

< 대만 Ex(TS) 사양 > SD-D58·AC·GH/SD-D58·AC·GH(H 형) : -20℃~+50℃

SD-D58·DC·GH/ SD-D58·DC·GH(H 형) : -20℃~+53℃

< KCs 사양 > < 일본 Ex 사양 > SD-D58·AC·GH/SD-D58·AC·GH(H 형) : -20℃~+50℃

SD-D58·DC·GH/ SD-D58·DC·GH(H 형) : -20℃~+53℃

직사광선 또는 갑작스런 온도 변화에 노출되는 장소에는 검출기 헤드를 설치하지 마십시오.

설치 지점을 선택할 때 직사광선 또는 복사열(고온 물체로부터 방출되는 적외선)에 노출되거나 갑작스럽게 온도가 변화하는 장소는 피하십시오. 검출기 헤드 내부에 응축이 형성될 수 있고, 검출기 헤드가 갑작스런 온도 변화에 맞게 조정하지 못할 수 있습니다.

검출기 헤드(및 케이블)를 노이즈를 일으키는 기기로부터 멀리 하십시오.

설치 지점을 선택할 때 고주파/고전압 기기가 존재하는 장소를 피하십시오.

검출기 헤드의 유지보수를 수행할 수 없거나 검출기 헤드를 취급하는 데 위험이 수반되는 장소에는 검출기 헤드를 설치하지 마십시오.

검출기 헤드의 정기 유지보수를 실시해야 합니다.

내부에서 유지보수를 수행할 때 기계장비를 중지해야 하는 곳, 유지보수를 수행하기 위해 기계장비의 부품을 제거해야 하는 곳 또는 튜브나 랙이 접근을 차단해서 검출기 헤드를 제거할 수 없는 곳에는 검출기 헤드를 설치하지 마십시오. 고전압 케이블과 같이 유지보수에 위험이 수반되는 장소에는 검출기 헤드를 설치하지 마십시오.

적절히 접지되지 않은 기계장비에 검출기 헤드를 설치하지 마십시오.

기계장비에 검출기 헤드를 설치하기 전에 해당 기계장비를 제대로 접지해야 합니다.

주변에 다른 가스가 존재하는 장소에는 검출기 헤드를 설치하지 마십시오.

주위에 다른 가스가 존재하는 곳에는 검출기 헤드를 설치해서는 안 됩니다.

4-3. 시스템 설계를 위한 주의사항



주의

불안정한 전원 공급 및 노이즈로 인해 고장이나 잘못된 알람이 발생할 수 있습니다.
이 섹션의 설명은 검출기 헤드를 사용하는 시스템의 설계에 반영되어야 합니다.

안정적인 전원 공급 사용

전원을 켤 때, 순간적인 정전이 발생할 때 또는 시스템을 안정화하는 동안 검출기 헤드의 외부 출력과 알람 컨택이 활성화될 수 있습니다. 그러한 경우 UPS(무정전 전원 공급장치)를 사용하거나 출력 신호의 수신측에서 적절한 조치를 취하십시오.

검출기 헤드에 다음의 전원 공급이 함께 제공되어야 합니다.

전원 공급 전압	SD-D58·AC·GH/SD-D58·AC·GH(H 형): 100 - 110VAC $\pm$ 10%, 50/60Hz: 검출기 헤드의 터미널 전압 SD-D58·DC·GH/SD-D58·DC·GH(H 형): 24VDC $\pm$ 10%: 검출기 헤드의 터미널 전압	
순간적 정전의 허용 시간	SD-D58·AC·GH/ SD-D58·AC·GH(H 형): 약 200msec 미만 (200 밀리초 이상의 순간적 정전으로부터 회복하기 위해서는 검출기 헤드를 다시 시작하십시오.) SD-D58·DC·GH/ SD-D58·DC·GH(H 형): 약 10msec 미만 (10 밀리초 이상의 순간적 정전으로부터 회복하기 위해서는 검출기 헤드를 다시 시작하십시오.)	<u>조치의 예</u> 지속적인 작동과 활성화를 보장하기 위해 검출기 헤드 외부에 UPS 를 설치하십시오.
기타	전원 부하가 크거나 고주파 노이즈가 있는 전원 공급장치는 사용하지 마십시오.	<u>조치의 예</u> 필요할 때 노이즈 원인을 피하려면 라인 필터를 사용하십시오.

번개에 대한 보호 대책 소개

케이블이 공장/시설의 바깥에 설치되었거나 내부 케이블이 공장/시설의 바깥에서 나오는 케이블과 같은 덕트 안에 설치된 경우, "번개"로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 번개는 대형 방출원 역할을 하고, 케이블은 수신 안테나 역할을 하기 때문에 케이블에 연결된 기기가 손상될 수 있습니다. 번개는 방지할 수 없습니다. 금속 도체 또는 땅속에 설치된 케이블은 번개에 의한 유도성 낙뢰 서지로부터 완전히 보호될 수 없습니다. 번개로 인한 재해를 완전히 없애는 것은 불가능하지만 다음의 보호 대책을 취할 수 있습니다.

번개로부터 보호	<u>시설 및 환경의 중요도에 따라 적절한 조치를 취하십시오.</u> 피뢰기(케이블 피뢰기)를 사용해 보호 기능을 제공합니다. (유도성 낙뢰 서지가 케이블을 통해 전달될 수 있지만, 필드 장치 및 중앙 처리 장비 앞에 피뢰기를 설치해서 예방할 수 있습니다. 피뢰기 사용 방법에 대한 자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오.)
접지	번개 이외에 서지 노이즈에는 여러 가지 원인이 존재합니다. 이러한 노이즈 원인으로부터 장치를 보호하려면 장치를 접지해야 합니다.

- * 피뢰기에는 필드 장치를 손상시켜 신호를 감쇠시킬 수 있는 서지 전압을 제거할 수 있는 회로가 포함되어 있습니다. 피뢰기를 설치하기 전에 제대로 작동하는지 확인하십시오.

적절한 알람 컨택의 사용

검출기 헤드의 알람 컨택은 신호를 전송하여 외부 버저, 알람 램프 또는 회전 램프를 활성화하는 데 사용됩니다. 제어 용도로 검출기 헤드를 사용하지 마십시오(예: 섀도우 밸브를 제어).

검출기 헤드의 알람 컨택 사양은 저항 부하 조건을 기반으로 합니다. 유도성 부하가 알람 컨택에 사용된 경우, 컨택에서 역기전력이 생성되므로 다음의 오류가 쉽게 발생합니다.


- 릴레이 컨택에서 증착, 결함 있는 절연 또는 결함 있는 접촉 발생
- 검출기 헤드 내부에서 생성되는 고전압으로 인한 전기 부품의 손상
- 통제 불능의 CPU 로 인한 비정상적인 작동

**주의**

원칙적으로 검출기 헤드의 알람 컨택에서 유도성 부하를 활성화하지 마십시오. (특히 형광 램프 또는 모터를 활성화하기 위해서 절대 유도성 부하를 사용하지 마십시오.)
유도성 부하가 활성화되면 외부 릴레이(컨택 증폭)를 사용해 릴레이하십시오. 그러나 외부 릴레이의 코일에도 유도성 부하가 포함되기 때문에 더 낮은 전압(100VAC 이하)에서 릴레이를 선택한 다음, CR 회로와 같은 적절한 서지 흡수 부품으로 검출기 헤드의 컨택을 보호하십시오.

부하가 활성화되면 검출기 헤드 작동을 안정화시키고 다음 정보를 나타내는 알람 컨택을 보호하기 위해 적절한 조치를 취해야 합니다.


- 100VAC 이하의 저전압에서 외부 릴레이를 사용해 릴레이하십시오(컨택 증폭). 동시에 사양에 적합한 서지 흡수 부품 SK1 을 외부 릴레이에 연결해야 합니다.
- 또한 필요한 경우, 서지 흡수 부품 SK2 를 외부 릴레이의 부하 측에 연결해야 합니다.
- 특정 부하 조건에서 서지 흡수 부품을 컨택에 연결하는 것이 권장될 수 있습니다. 부하가 활성화되는 방식을 확인해서 적절한 위치에 연결해야 합니다.



* SK1, SK2: 서지 흡수 부품

4-4. 설치 방법

<설치 치수 및 유지보수 공간>



단위: mm

검출기 헤드를 설치하려면 다음의 설치 요구 사항을 충족해야 합니다.

- M6 나사 4 개를 사용해서 벽 등에 검출기 헤드를 부착합니다.
- $215.6 \pm 24.5 \text{ N} \cdot \text{cm}$ 의 조임 토크로 뚜껑과 본체를 고정하는 육각 소켓 헤드 캡 볼트를 조입니다.
- 검출기의 뚜껑을 닫을 때는 나사, 본체와 뚜껑 표면에 먼지가 없는지 확인하십시오. 그런 다음 RIKEN KEIKI 에서 지정한 대로 그리스를 바르십시오.



주의

검출기 헤드의 유지보수를 수행할 수 없거나 검출기 헤드를 취급하는 데 위험이 수반되는 장소에는 검출기 헤드를 설치하지 마십시오.

검출기 헤드의 정기 유지보수를 실시해야 합니다.

내부에서 유지보수를 수행할 때 기계장비를 중지해야 하는 곳, 유지보수를 수행하기 위해 기계장비의 부품을 제거해야 하는 곳 또는 튜브나 랙이 접근을 차단해서 검출기 헤드를 제거할 수 없는 곳에는 검출기 헤드를 설치하지 마십시오. 고전압 케이블과 같이 유지보수에 위험이 수반되는 장소에는 검출기 헤드를 설치하지 마십시오.



주의

- RIKEN KEIKI 에서 지정한 그리스: BARRIERTA JFE 552 (NOK KLUBER 제조)
지정된 그리스를 준비할 수 없는 경우, 다음 요구 사항을 충족하는 품목을 사용하십시오.
 1. 저하로 인해 재질이 경화되지 않음
 2. 휘발성 용제 무함유
 3. 재질로 인해 표면 부식이 발생하지 않음
 4. 실리콘 무함유
 5. 적합성 검증은 그리스 제조업체의 사양에 따라 다름

4-5. 배선 방법



경고

- 전기 회로 리드를 설치할 때 금속과 같은 외부 물질이 터미널 박스 안에 들어가지 않게 주의하십시오.
이로 인해 기기 오류가 발생하거나 방폭 성능이 손실될 수 있습니다.
- 검출기 헤드의 방폭 성능을 손상시키지 않는 방식으로 검출기 헤드에 리드인 와이어를 설치해야 합니다.



주의

- 배선 시 내부 전자 회로를 손상시키지 않도록 주의하십시오. 또한 (중량 초과) 케이블을 설치할 때 검출기 헤드에 스트레스를 주지 않도록 주의하십시오.
- 전원 케이블과 신호 케이블을 모터 전원 케이블 등과 함께 설치할 수 없습니다. 불가피한 이유로 인해 이러한 케이블을 함께 설치해야 할 경우, 전원 케이블과 신호 케이블을 금속 도체 안에 넣으십시오. 도체를 접지 회로에 연결해야 합니다.
- 연선 와이어를 사용할 경우, 와이어가 서로 접촉하지 않게 하십시오.
- 배선할 때는 전용 핸들링 레버를 사용하십시오.
- 적절한 케이블을 사용해 배선하십시오.

<권장 케이블>

SD-D58·AC·GH/ SD-D58·AC·GH(H 형)

전원 케이블	CVV 등 (1.25mm ² 또는 2mm ²) - 2-코어 또는 3-코어*
컨택 및 전송 케이블	(컨택이 사용되지 않을 때) CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2mm ²) - 2-코어 (컨택이 사용될 때) CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2mm ²) - 4-코어

* 내부 접지 터미널 크이 사용될 때.

SD-D58·DC·GH/ SD-D58·DC·GH(H 형)

컨택 및 전송 케이블	(컨택이 사용되지 않을 때) CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2mm ²) - 3-코어 (컨택이 사용될 때) CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2mm ²) - 5-코어
-------------	--


<외부 도체 리드인의 부품 길이 표>

<ATEX 사양> <대만 Ex(TS) 사양>

케이블 외경 (mm)	고무 씰 내경 (mm)	와셔 내경 (mm)	편심 와셔 내경 (mm)	편심 와셔 외경 (mm)	편심량 A (mm)
φ9.0 - φ9.6	φ10	φ10	φ9.8	φ20	2.5
φ9.6 - φ11.0	φ11	φ14	φ11.8	φ20	1.5
φ11.0 - φ12.0	φ12	φ14	φ12.8	φ20	1.5
φ12.0 - φ12.5	φ12.5	φ14	φ12.8	φ20	1.5
φ12.5 - φ13.5	φ13.5	φ14	φ13.8	φ20	1.5
φ13.5 - φ14.5	φ14.5	φ17	φ14.8	φ22	1.5
φ14.5 - φ15.5	φ15.5	φ17	φ15.8	φ22	1.5
φ15.5 - φ16.0	φ16.5	φ17	φ16.2	φ22	1
케이블이 없는 경우	- (플러그)				

< KCs 사양 > < 일본 Ex 사양 >

케이블 외경 (mm)	고무 씰 내경 (mm)	와셔 내경 (mm)	편심 와셔 내경 (mm)
φ9.0 (허용 범위: φ9.0 - φ9.6)	φ10	φ14	φ9.8
φ9.6 (허용 범위: φ9.0 - φ9.8)	φ11	φ14	φ9.8
φ10.5 (허용 범위: φ10.5 - φ11.0)	φ11	φ14	φ11.8
φ11.0 (허용 범위: φ11.0 - φ11.5)	φ12	φ14	φ12.8
φ11.5 (허용 범위: φ11.5 - φ12.0)	φ12	φ14	φ12.8
φ12.0 (허용 범위: φ12.0 - φ12.5)	φ12.5	φ14	φ12.8
φ13.0 (허용 범위: φ13.0 - φ13.5)	φ13.5	φ14	φ13.8
φ16.0 (허용 범위: φ16.0 - φ16.2)	φ16.5	φ17	φ16.2
케이블 없음	- (플러그)		




참고

- 다음 표는 케이블 외경의 예를 보여줍니다. 참조용으로 사용하십시오.
제조업체마다 치수가 다르기 때문에 외경을 확인해야 합니다.

코어 개수	CVW 1.25mm ²	CVW 2mm ²	CVVS 1.25mm ²	CVVS 2mm ²
2	φ 9.2	φ 10.5	φ 9.6	φ 10.5
3	φ 9.7	φ 11.0	φ 10.5	φ 11.0
4	φ 10.5	φ 11.5	φ 11.0	φ 12.0
5	φ 11.5	φ 12.5	φ 12.0	φ 13.0
6	φ 12.5	φ 13.5	φ 13.0	φ 14.0

< 터미널 플레이트 그림 >



※ 위의 그림은 SD-D58-AC-GH 를 나타냅니다.

SD-D58-AC-GH/SD-D58-AC-GH (H 형)

3	4	5	6	1	2	
컨택	컨택	Sig. (+)	Sig. (-)	AC (L)	AC (N)	FG
4-20mA 출력 + HART *				100-110VAC 입력		

SD-D58-DC-GH/SD-D58-DC-GH (H 형)


1	2	3	4	5
DC (+)	DC (-)	Sig. (+)	컨택	컨택
24VDC 입력		4-20mA 출력 + HART *		

* H 형만 해당.

참고

전기 회로 리드를 엽니다.

전기 회로 리드 및 디스플레이 장치를 제거하여 위의 그림과 같이 그 뒤에 있는 터미널 플레이트를 찾으십시오.



- 전원 입력 터미널 플레이트는 SD-D58-AC-GH: 3 극 및 SD-D58-DC-GH: 2 극입니다.
- 사용 후, 나사산이 더 이상 보이지 않고 "TOP" 표시가 위쪽을 향할 때까지 두껍게 세게 조이십시오(시계방향으로 8 회전 +1/4 회전 더 돌림). 107.8±12.7 N·cm 의 조임 토크로 육각 소켓 세트 나사를 조입니다.

<터미널 플레이트 사양>

터미널 플레이트 사양

- 정격 전압: 250VAC
- 정격 전류: 12A
단, 사용할 케이블에 따라 다릅니다.

연결 조건

- 케이블: 0.25 ~ 2.5mm²
- 비피복 와이어 길이: 8 ~ 9mm
- 연결 공구: 전용 핸들링 레버(부속품) 또는 드라이버(엣지 3.5 x 0.5mm)



주의

와이어 절연체를 벗길 때 지정된 비피복 와이어 길이를 관찰해야 합니다.

짧은 비피복 와이어 길이 때문에 와이어를 잘못 체결하면 전기 도체 또는 가열에 결함이 생길 수 있습니다.

짧은 비피복 와이어 길이 때문에 와이어 절연체가 걸리면 전기 도체 또는 가열에 결함이 생길 수 있습니다.

긴 비피복 와이어 길이 때문에 와이어가 노출되면 절연에 결함이 생기거나 합선이 발생할 수 있습니다.

와이어를 파손하지 않도록 주의하십시오. 터미널에 삽입할 때 와이어가 파손되면 절연 또는 가열에 결함이 생길 수 있습니다.



호환되는 바 터미널

바 터미널의 경우, 다음 품목을 사용할 수 있습니다.

- 바 터미널(페룰): 216 시리즈 모델(WAGO 제조)
- 크림핑 공구: VarioCrimp 4 모델(206-204) (WAGO 제조)



주의

지정된 모델의 바 터미널을 사용해야 합니다. 다른 바 터미널을 사용하면 성능에 대한 보증이 무효가 됩니다.

<터미널 플레이트 연결 방법>

케이블이 커넥터에 연결된 경우, 전용 레버 또는 십자 드라이버를 사용해 아래와 같이 하십시오.




주의

- 적절한 공구를 사용해야 합니다.
- 원칙적으로 배선 구멍 하나에 와이어 하나만 연결할 수 있습니다.
- 와이어를 실수로 드라이버 슬롯에 삽입한 경우, 도체 부분에 닿지 않습니다. 그러면 전기 도체 또는 가열에 결함이 발생할 수 있습니다. 와이어를 실수로 스프링 밑에 삽입한 경우, 도체 부분에 닿지 않습니다. 그러면 전기 도체 또는 가열에 결함이 발생할 수 있습니다.

참고

<전용 핸들링 레버 사용 방법>




손가락으로 레버를 눌러
안쪽에 있는 스프링을
내립니다.

레버를 잡은 상태로 와이어가 가장 깊은
지점에 닿을 때까지 (동근) 배선 구멍으로
넣습니다.
레버가 해제되면 와이어가 고정됩니다.

와이어가 확실히 연결되었는지 확인하려면 와이어를 천천히 당겨봅니다. (와이어를 세게 당기지 마십시오.)

<외부 케이블 및 플러그 연결>

아래 그림과 같이 케이블 글랜드, 편심 와셔, 와셔, 고무 씰의 순서로 부품을 케이블에 부착한 후 케이블을 본체에 연결한 후 케이블 글랜드를 나사로 조여 고무 씰을 조입니다. 케이블 글랜드를 설치할 때 케이블 글랜드 장착부, 육각구멍 고정나사, 접지 나사, 케이블 글랜드를 닦고 지정된 그리스를 닦으십시오.



주의

- 케이블 글랜드는 40N·m 이상의 토크로 조여 주십시오.
- 밀폐용 외함 표면의 최대 표면 거칠기는 Ra6.3μm 입니다.
- 케이블 글랜드와 본체 케이스 사이의 간격이 2.0mm 이하가 될 때까지 공구로 케이블 글랜드를 조입니다.
- 케이블 글랜드를 조이기 어려운 경우 나사 부분에 그리스를 바르고 공구로 조여 주십시오.
- 107.8±12.7N·m의 조임 토크로 케이블 글랜드를 고정하는 육각 소켓 헤드 캡 나사를 조입니다.



주의

- RIKEN KEIKI 에서 지정한 그리스: BARRIERTA JFE 552 (NOK KLUBER 제조)
지정된 그리스를 준비할 수 없는 경우에는 다음 요구 사항을 충족하는 그리스를 사용하십시오.
 1. 열화로 인해 재료가 굳지 않을 것
 2. 휘발성 무용제
 3. 재료가 표면에 부식을 일으키지 않을 것
 4. 무실리콘
 5. 적합성 검증은 그리스 제조업체의 사양에 따라 다름

<접지>

외부 접지 터미널을 사용해 검출기 헤드를 접지 터미널에 연결합니다 .


**경고**

- 검출기 헤드의 전원을 켜기 전에 반드시 접지 터미널에 연결하십시오.
- 안정적인 검출기 헤드 작동과 안전을 위해서 접지 터미널에 연결해야 합니다. 접지 와이어를 가스 파이프에 연결하지 마십시오.
- 접지는 D 형 접지(접지 저항 100Ω 미만)으로 이루어져야 합니다.
- 접지 와이어의 경우, 케이블 러그를 사용해 느슨하거나 꼬임 없이 접지 터미널에 안전하게 연결하십시오.
- 접지 와이어를 기기의 내부 접지 터미널에 연결하려면 단면적이 4mm^2 이상인 와이어를 연결할 수 있는 크럼프 터미널을 사용하십시오.


<배선 예>

SD-D58·AC·GH/SD-D58·AC·GH(H 형)

표시기에 연결




상부 기기(DCS, PLC)에 연결



SD-D58·DC·GH/SD-D58·DC·GH(H 형)

표시기에 연결 【3-코어·4-20mA】

**경고**

- HART 통신이 사용된 경우, 4-20mA 루프를 구성하는 배선 부하 저항이 250Ω-300Ω인지 확인하십시오.

4-6. 튜브 연결 방법

검출기 헤드에는 샘플링 주입구/배출구(GAS IN, GAS OUT) 안에 Rc1/8 나사산이 있어 BS 유니언을 표준으로 부착할 수 있습니다. 탐지할 가스에 따라 재질이 달기 때문에 재질을 지정해 주십시오. 호환되는 튜브는 $\phi 8$ (외경) - $\phi 6$ (내경)의 구리 튜브입니다. 누출을 방지하기 위해 제공된 슬리브를 부착한 상태로 튜브를 설치해야 합니다.

튜브가 절단된 경우, 절단 지점에 더 작은 내경이 존재할 수 있습니다. 파일 등을 사용해 절단 지점의 내경을 펼치십시오. 튜브 안에 절단으로 인해 남은 이물질을 제거하려면 압축 공기 등을 불어서 제거한 후 검출기 헤드에 연결하십시오.

일부 샘플 가스는 흡수성 또는 부식성이 높을 수 있습니다. 이러한 주의사항을 고려해서 튜브 재질을 선택하십시오.



경고

- 검출기 헤드는 대기압에서 가스를 뽑아내기 위해 고안되었습니다. 과도한 압력이 검출기 헤드의 샘플링 주입구와 배출구(GAS IN, GAS OUT)에 가해지면 탐지된 가스가 내부에서 누출되어 위험을 초래할 수 있습니다. 사용 중 검출기 헤드에 과도한 압력을 가하지 않도록 주의하십시오.
- 가스는 배출 튜브가 연결되는 가스 배출구(GAS OUT)로 배기되어야 하며, 이 지점이 안전한 위치로 간주됩니다.
- 실리콘 또는 황화물이 존재할 경우에는 검출기 헤드를 사용하지 마십시오. 가스 센서 및 유량 센서의 가스 검출부는 산화촉매가 침투된 금속 다공성 소결 합금으로 제작됩니다. 실리콘 또는 황화물이 다공성 소결 합금의 표면에 누적된 경우, 가스 검출부가 더 작아져서 감도가 심하게 저하될 수 있습니다.
- 비활성 가스 대기에서는 검출기 헤드를 사용하지 마십시오. He 와 같은 비활성 가스 대기에서는 가스가 올바르게 탐지될 수 없습니다.



주의

- GAS IN 튜브의 길이가 길수록 샘플 가스가 검출기 헤드에 도달하는 시간이 길어집니다. 일부 가스는 흡수성이 높기 때문에 응답이 느려지고 실제값보다 판독값이 낮아질 수 있기 때문에 GAS IN 튜브 길이를 최소화해야 합니다.
- 샘플 지점의 습도가 높으면 튜브 안에 응축이 형성될 수 있습니다. (물에 용해되어 재료를 부식시키는 강산 가스를 사용하면 탐지 불가능한 조건이 형성될 뿐 아니라 내부 부품을 부식시킬 수 있으므로 응축을 반드시 방지하도록 하십시오.) 또한 과도한 U 자형 또는 V 자형 튜브 배관을 피하십시오.
- 샘플 가스 라인의 기류, 가스 생성 프로세스를 고려해서 샘플 가스의 주입구를 결정하십시오.
- 먼제를 제거하기 위해서 반드시 제공된 먼지 필터를 튜브 중간에 부착하십시오.
- 튜브(길이 및 재질)를 반드시 결정해야 합니다. 자세한 내용은 RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.
- 비활성 가스 대기에서는 검출기 헤드를 사용하지 마십시오. He 와 같은 비활성 가스 대기에서는 유속이 올바르게 탐지될 수 없습니다.
- 튜빙 작업 중 튜브를 직각으로 구부리지 말고 가능한 한 일직선 상태로 설치하십시오. 튜브에 너무 과도한 하중을 가하면 검출기 헤드의 펌프에 압박이 가해져 펌프 수명이 단축될 수 있습니다. 튜브의 휨을 피할 수 없으면 적절한 반경으로 구부려 압박을 최소화하십시오.

5

조작 방법


5-1. 시동 준비

전원을 공급하기 전에 다음 주의사항을 읽고 숙지하십시오. 이러한 주의사항을 무시하면 감전이 발생하거나 검출기 헤드가 손상될 수 있습니다.

- 검출기 헤드를 접지 회로에 연결하십시오.
- 배선이 외부 기기에 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.
- 전원 공급 전압이 사양을 준수하는지 확인하십시오.
- 조정 중 외부 컨택이 활성화될 수 있으므로 활성화된 컨택이 외부 기기에 영향을 주지 못하도록 조치를 취하십시오.

5-2. 기본 작동 절차

일반적으로 전원을 켜 후에 탐지 모드가 활성화됩니다.



*1 MENU/ESC 키 길게 누르기

MENU/ESC 키를 누르는 동안 화면이 표시됩니다 ". . . .".



경고

알람이 활성화된 상태에서 검출기 헤드가 탐지 모드에서 다른 모드로 들어가면 알람이 리셋됩니다.

5-3. 검출기 헤드를 시작하는 방법

- 검출기 헤드에 전원(100VAC)을 공급하기 전에 검출기 헤드가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
- 전기 회로 리드를 엽니다.*
- 검출기 헤드에 전원(100VAC)을 공급합니다.*
- 전기 회로 리드를 닫습니다.*
- 전원 스위치를 켭니다.
- 검출기 헤드가 시동을 완료한 후 바로 탐지 모드로 들어갑니다.
- * SD-D58·AC·GH/SD-D58·AC·GH(H 형)에만 전원 스위치가 있습니다. SD-D58·DC·GH/SD-D58·DC·GH(H 형)에는 전원 스위치가 없으므로 전기 회로 리드를 열거나 닫을 필요가 없습니다.




주의

- 초기 클리어 중에 검출기 헤드를 끄지 마십시오. 초기 클리어 동안 검출기 헤드가 내부 메모리를 읽습니다.
- 검출기 헤드가 새로 설치되었거나 새로운 센서를 교체한 경우, 지정된 기간 동안 센서를 워밍업해야 하며 이 기간은 검출기 헤드를 시작한 후 센서의 유형에 따라 결정됩니다.
- 워밍업이 완료되면 가스 보정을 수행합니다.

참고

- <<시동 작동 절차>> (검출기 헤드의 시스템 점검과 알람 비활성화를 위해 약 25 초)
전원 켜기 -> 초기 클리어(약 25 초) -> 탐지 모드
- 전원을 공급한 후 지정된 워밍업(전원 공급) 시간 동안 검출기에 사용된 반도체 센서를 워밍업해야 합니다. 필요한 워밍업(전원 공급) 시간은 센서의 전원 공급 중단 시간에 따라 다릅니다. 아래의 표에 표시된 시간을 반드시 충족해야 합니다.

전원 공급 중단 시간	워밍업(전원 공급) 시간의 가이드라인
24 시간 이하	4 시간 이상
72 시간 이하	24 시간 이상
10 일 이하	2 일 이상
1 개월 미만	7 일 이상
3 개월 미만	14 일 이상
3 개월 이상	1 개월 이상



5-4. 모드

각 모드에 대한 세부 정보가 다음에 나와 있습니다.



주의

필요하지 않은 경우 설정을 변경하지 마십시오. 사양을 이해하지 않은 채 설정을 변경하면 고장이 발생할 수 있습니다.

모드	항목	LED 디스플레이	세부 정보
탐지 모드	—	가스 농도	정상 상태.
유지보수 모드 (사용자)	ROM/SUM 디스플레이	1-0	프로그램 버전과 기타 정보를 표시합니다. 일반적으로 사용자에게 의해 사용되지 않습니다.
	—	1-1	※
	설정 디스플레이	1-2	다양한 설정 값을 표시합니다.
	정기 유지보수 모드로 전환	1-3	정기 유지보수 모드로 전환합니다.
유지보수 모드 (정기 유지보수)	테스트 모드	2-0	다양한 테스트를 실시합니다. 2-0.0 가스 테스트 2-0.1 알람 테스트 2-0.2 장애 테스트 2-0.3 LED 테스트 2-0.4 메모리 테스트
	영점 조정	2-1	영점 조정을 수행합니다.
	범위 조정	2-2	범위 조정을 수행합니다.
	영점/범위 초기화	2-3	영점/범위 값을 초기화합니다.
	환경 설정	2-4	다양한 환경 설정에 사용됩니다. 2-4.0 히터 전압 조정 2-4.1 INHIBIT 설정 2-4.2 알람 설정값 설정 2-4.3 알람 지연 시간 설정 2-4.4 알람 패턴 설정 2-4.5 제로 억제 패턴 설정 2-4.6 제로 억제 값 설정 2-4.7 알람 컨택 사양 설정 2-4.8 가압/탈에너지 컨택 설정 2-4.9 ※ 2-4.A 유지보수 모드 외부 출력 설정 2-4.B 외부 출력 설정 2-4.C 알람 테스트 외부 출력 설정 2-4.D 센서 작동 시작 설정 2-4.E 암호 설정 2-4.F 센서 오류 알람 패턴 설정 2-4.H LOAD 전압 조정
	전기 설정 디스플레이	2-5	다양한 전기 설정을 표시합니다. 일반적으로 사용자에게 의해 사용되지 않습니다.
	유량 센서 설정	2-6	2-6.0 유량 센서 히터 전압 조정 2-6.1 유속 영점 설정 2-6.2 저유속 임계값 설정 2-6.3 유량 센서 영점 확인 2-6.4 유량 센서 출력 확인 2-6.5 펌프 출력 확인 2-6.6 유량 센서 초기화 2-6.7 유량 센서 작동 시작 설정 2-6.8 저유속 알람 지연 시간 설정 2-6.9 유량 센서 기능 ON/OFF 설정
	유량 센서 다양한 설정 디스플레이	2-7	유량 센서의 다양한 설정을 표시합니다. 일반적으로 사용자에게 의해 사용되지 않습니다.
	공장 모드로 전환	2-8	사용되지 않습니다.
	사용자 모드로 전환	2-9	사용자 모드로 돌아갑니다.

※조작 메뉴에 공백이 표시됩니다.


5-5. 유지보수 모드(사용자)



경고


조정이 완료된 후, MENU/ESC 키를 눌러 탐지 모드로 돌아가십시오.

(검출기 헤드가 유지보수 모드에 남아 있으면 10 시간 후에 자동으로 탐지 모드로 돌아갑니다.)



<설정 디스플레이 "1-2">

다양한 설정 값을 표시합니다.



5-6. 종료 방법

- 표시기/알람 장치의 전원 스위치를 끕니다.
- 검출기 헤드로의 전원 공급을 끕니다.
- 전기 회로 리드를 엽니다.*
- 검출기 헤드의 전원 스위치를 끕니다.
- 전기 회로 리드를 닫습니다.*
- * SD-D58·AC·GH/SD-D58·AC·GH(H 형)에만 전원 스위치가 있습니다. SD-D58·DC·GH/SD-D58·DC·GH(H 형)에는 전원 스위치가 없으므로 전기 회로 리드를 열거나 닫을 필요가 없습니다.



경고

- 검출기 헤드가 꺼지면 상부(중앙) 시스템에서 알람이 발생할 수 있습니다.
- 검출기 헤드를 끄기 전에 상부(중앙) 시스템에서 INHIBIT(스킵점)가 활성화되어야 합니다. 외부 출력에 연결된 기기의 작동 또는 검출기 헤드의 외부 컨택 출력 터미널을 확인해서 전원을 끌 수 있는지 결정합니다.
- 알람 컨택에 에너지가 공급된 경우(옵션), 검출기 헤드가 "꺼질" 때 활성화됩니다.

6

조작 및 기능

6-1. 가스 알람 활성화

가스 알람: 탐지된 가스 농도가 알람 설정값에 도달하거나 초과할 경우 작동합니다. <<자동 리셋>>

참고

알람 설정값은 공장에서 설정됩니다. 알람 지연 시간(표준: 2 초)이 잘못된 활성화를 방지하기 위해 검출기 헤드에서 작동하더라도 필요하지 않은 경우 취소할 수 있습니다.

<디스플레이 조작>

가스 농도 디스플레이

탐지 범위를 초과할 경우(초과 스케일), LED 에 "nnnn"이 표시됩니다.

전원 표시기 램프(POWER: 녹색)

정상 작동 중 계속해서 불이 켜져 있습니다.


알람 표시기 램프(ALM: 빨간색)

알람 설정값에 도달하거나 초과할 때 불이 켜집니다.

<컨택 활성화>

가스 농도가 알람 설정값에 도달하거나 초과할 때 컨택이 활성화됩니다.

가스 농도가 알람 설정값 미만으로 떨어지면 컨택 활성화가 자동으로 리셋됩니다.



<가스 알람에 응답>

가스 농도값이 알람 설정값을 초과

가스 알람이 작동하면 가스 알람 관리 규칙에 따라 조치를 취하십시오.
일반적으로 다음의 조치를 취합니다.

- 검출기 헤드의 판독값을 확인합니다.

참고

가스 누출이 순간적으로 발생한 경우, 판독값을 확인할 때 이미 값이 떨어졌을 수 있습니다. 또한 알람이 노이즈 또는 가스가 아닌 다른 우발적인 조건으로 발생한 경우, 판독값이 이미 떨어졌을 수 있습니다.

- 가스 알람 관리 규칙에 따라 안전을 보장하기 위해 누구도 모니터링 대상 구역으로 접근할 수 없습니다.
- 가스 농도 디스플레이를 계속해서 표시될 경우 메인 가스 밸브를 닫고, 가스 농도 판독값이 떨어졌는지 확인하십시오.
- 잔여 가스로 인한 위험을 방지하기 위해 보호복을 착용한 상태로 가스 누출 지점에 접근해서 휴대형 가스 검출기를 사용해 가스가 남아 있는지 확인하십시오.
- 해당 지점에 위험이 없는지 확인하고 가스 누출을 해결하기 위한 조치를 취하십시오.

6-2. 오류 알람 활성화

오류 알람은 검출기 헤드가 이상을 감지할 때 작동합니다. 오류 알람이 작동한 후, 오류 램프(노란색)가 점등되고 LED에 오류 메시지가 표시됩니다. 원인을 파악하고 적절한 조치를 수행합니다.

검출기 헤드가 성공적으로 오류에서 복구되면 전원이 켜진 직후 정상적으로 수행되는 프로세스(초기 클리어)가 다시 시작합니다.

검출기 헤드에 문제가 있고 반복해서 오작동하면 즉시 RIKEN KEIKI에 연락하십시오.

참고


오작동(오류 메시지)에 대한 자세한 내용은 "9. 문제 해결"을 참조하십시오.

6-3. 저유속 비정상 작동

<컨택 활성화>

저유속 센서의 출력값이 알람 설정값 미만으로 떨어지면(유량 센서 기능 ON이 선택되었을 때) 컨택이 활성화됩니다.

컨택 활성화는 유속이 특정 레벨을 초과할 때 자동으로 리셋됩니다.



참고

저유속 이상은 오류 알람 컨택 출력이 원인일 수 있습니다.


오작동(오류 메시지)에 대한 자세한 내용은 "9. 문제 해결"을 참조하십시오.

6-4. 외부 출력 작동

신호 전송 시스템		전기 전류 전송(비격리) 4 - 20mA
전송 경로		CVVS
전송 거리		CVVS 1.25mm ² : 최대 1km 2mm ² : 최대 2.0km
연결 부하 저항		300 Ω 미만
1	탐지 모드(알람 없음)	4 - 20mA(농도 출력)
2	탐지 모드(가스 알람)	4 - 20mA(농도 출력)
3	초기 클리어	섹션 4의 설정에 따라 다름. <u>2.5mA 설정</u> : 2.5mA 4mA, HOLD, 4 - 20mA 설정: 4mA
4	유지보수 모드	<u>2.5mA 설정</u> : 2.5mA <u>4mA 설정</u> : 4mA <u>HOLD 설정</u> : 유지보수 모드에 들어가기 전 이전 값을 유지 <u>4-20mA 설정</u> : 4 - 20mA(농도 출력)
5	알람 테스트	<u>출력 ON 설정</u> : 4 - 20mA(농도 출력) <u>출력 OFF 설정</u> : 4mA
6	오류 알람	0.5mA(고정)
7	INHIBIT	섹션 4의 설정에 따라 다름. <u>2.5mA 설정</u> : 2.5mA 4mA, HOLD, 4 - 20mA 설정: 4mA
8	전원 끄기	0mA

가스 농도 및 외부 출력의 예

4 - 20mA 사양
(유지보수 출력: 2.5mA
설정)

**주의**


- 4 - 20mA 출력은 이미 조정되어 있습니다. 초과 스케일의 경우 출력이 22mA를 넘지 않습니다.
 - INHIBIT 또는 초기 클리어 중 출력은 유지보수 모드에서 4 - 20mA 출력 설정을 기준으로 합니다.
- 특히 검출기 헤드가 시작하거나 사양이 변경되었을 때 4-20mA 출력 설정에 대해 주의하십시오. 검출기 헤드의 작동 방식을 이해하고, 신호 수신기 측이 오류 알람을 피할 수 있도록 필요에 따라 조치를 취하십시오.

6-5. 기타 기능

<억제 기능>

검출기 헤드에 사용되는 센서는 환경 변화(온도, 습도, 기타 특성) 또는 간섭 가스(간섭 특성)에 의해 어느 정도 영향을 받으므로 판독값에 영향을 주게 됩니다. 따라서 정상 환경에서도 판독값이 0 이내에서 변동될 수 있습니다.

이 기능은 가스 알람의 관리 규칙에 의미가 없는 0 이내의 환경 변화 및 간섭 가스에 의한 영향을 막아줍니다. 이 기능은 설정값 아래의 판독값 변동을 숨겨(억제) 0을 표시하는 데 사용됩니다.



참고

- 억제 기능은 공장에서 설정됩니다. 표준 설정값은 10% FS입니다.
- 유지보수 모드에서 이 기능은 비활성화되고, 설정값 아래의 판독값 변동이 표시됩니다.



주의

- 0 아래의 판독값은 10% FS 억제 기능으로 표시되지 않습니다.
- 0 아래에서 10% FS 이상의 판독값은 "-0.0"으로 표시되는데, 이는 정확한 가스 탐지를 방해하고 영점 조정 및 범위 조정이 필요합니다.

7

유지보수

이 검출기 헤드는 안전을 위해 중요한 기기입니다.

검출기 헤드의 성능을 유지하고 안전에 대한 신뢰성을 개선하기 위해서는 정기적인 유지보수를 실시하십시오.

유지보수를 실시하지 않고 계속해서 검출기 헤드를 사용하면 가스 센서의 감도가 손상되어 탐지가 부정확해질 수 있습니다.

7-1. 유지보수 간격 및 항목

- 일별 유지보수: 작동을 시작하기 전에 유지보수를 실시합니다.
- 매달 유지보수: 한 달에 한 번 알람 회로(알람 테스트)에서 유지보수를 실시합니다.
- 정기 유지보수: 6 개월에 한 번 이상 안전 기기로서 성능을 유지하기 위한 유지보수를 실시합니다.

유지보수 항목	유지보수 내용	일별 유지보수	매달 유지보수	정기 유지보수
전원 공급 점검	전원 램프가 점등되는지 확인하십시오.	○	○	○
농도 디스플레이 점검	농도 디스플레이 값이 0 인지 확인하십시오. 판독이 올바르지 않으면 다른 가스가 존재하지 않는지 확인한 후, 영점 조정을 수행하십시오.	○	○	○
알람 테스트	알람 테스트 기능을 사용해 알람 회로를 점검하십시오.	—	○	○
범위 조정	보정 가스를 사용하여 감도 보정을 수행하십시오.	—	—	○
가스 알람 점검	보정 가스를 사용하여 가스 알람을 점검하십시오.	—	—	○
유량 센서 점검	테스트 펌프를 사용하여 유량 센서를 점검하십시오.	—	—	○

<유지보수 서비스에 관하여>

- 당사는 범위 조정, 기타 조정, 유지보수를 포함하여 정기적인 유지보수 서비스를 제공합니다. 보정 가스를 만들려면 지정된 농도의 가스 실린더, 가스 샘플링 백과 같은 전용 공구를 사용해야 합니다. 유자격 서비스 엔지니어는 다른 여러 제품과 함께 서비스에 사용되는 전용 공구에 대한 전문 기술과 지식을 경비하고 있습니다. 검출기 헤드의 안전한 작동을 유지하기 위해서 당사의 유지보수 서비스를 이용하시기 바랍니다.

- 다음은 일반적인 유지보수 서비스입니다. 자세한 내용은 RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.

메인 서비스

전원 공급 점검	: 전원 공급 전압을 점검합니다. 전원 램프가 점등되는지 확인합니다. (시스템에서 관련 지점을 식별할 수 있는지 확인합니다.) (UPS(무정전 전원 공급 장치)가 사용된 경우, UPS 를 사용한 작동을 점검합니다.)
농도 디스플레이 점검	: 제로 가스를 사용해 농도 디스플레이 값이 0 인지 확인합니다. 판독이 올바르지 않으면 영점 조정(신선 공기 조절)을 수행합니다.
유속 점검	: 유속 표시기를 점검하여 이상을 확인합니다. 외부 유량계측기를 사용해 유속을 점검하여 기기에서 유속 표시기의 정확성을 확인합니다. 유속이 올바르지 않으면 유속 조정을 수행합니다.
필터 점검	: 먼지 필터에 먼지나 막힘이 없는지 점검합니다. 더럽거나 막힌 먼지 필터를 교체합니다.
알람 테스트	: 알람 테스트 기능을 사용해 알람 회로를 검사합니다. • 알람 램프를 점검합니다. (활성화를 점검합니다.) • 외부 알람을 점검합니다. (버저와 같이 외부 알람의 활성화를 점검합니다.)
범위 조정	: 보정 가스를 사용하여 범위 조정을 수행합니다.
가스 알람 점검	: 보정 가스를 사용하여 가스 알람을 점검합니다. • 알람을 점검합니다. (알람 설정값이 도달할 때 알람 활성화를 점검합니다.) • 지연 시간을 점검합니다. (알람이 작동할 때까지 지연되는 시간을 확인합니다.) • 알람 램프를 점검합니다. (활성화를 점검합니다.) • 외부 알람을 점검합니다. (버저와 같은 외부 알람 활성화를 점검하고 신호를 리셋합니다.)
기기 청소 및 수리 (시각적 진단)	: 검출기 헤드의 표면, 커버 또는 내부 부품에 먼지나 손상이 없는지 점검하고 기기 부품의 청소 및 수리를 수행합니다. 균열이 있거나 손상된 부품을 교체합니다.
기기 작동 점검	: 키를 사용하여 기능 및 매개변수 작동을 점검합니다.
소모품 교체	: 센서, 필터, 펌프와 같은 소모품을 교체합니다.

7-2. 유지보수 모드(정기 유지보수)




경고

조정이 완료된 후, MENU/ESC 키를 눌러 탐지 모드로 돌아가십시오.

(검출기 헤드가 유지보수 모드에 남아 있으면 10 시간 후에 자동으로 탐지 모드로 돌아갑니다.)

모드	항목	LED 디스플레이	세부 정보
유지보수 모드 (정기 유지보수)	테스트 모드	2-0	다양한 테스트를 실시합니다. 2-0.0 가스 테스트 2-0.1 알람 테스트 2-0.2 장애 테스트 2-0.3 LED 테스트 2-0.4 메모리 테스트
	영점 조정	2-1	영점 조정을 수행합니다.
	범위 조정	2-2	범위 조정을 수행합니다.
	영점/범위 초기화	2-3	영점/범위 값을 초기화합니다.
	환경 설정	2-4	다양한 환경 설정에 사용됩니다. 2-4.0 히터 전압 조정 2-4.1 INHIBIT 설정 2-4.2 알람 설정값 설정 2-4.3 알람 지연 시간 설정 2-4.4 알람 패턴 설정 2-4.5 제로 억제 패턴 설정 2-4.6 제로 억제 값 설정 2-4.7 알람 컨택 사양 설정 2-4.8 가압/탈에너지 컨택 설정 2-4.9 ———* 2-4.A 유지보수 모드 외부 출력 설정 2-4.B 외부 출력 설정 2-4.C 알람 테스트 외부 출력 설정 2-4.D 센서 작동 시작 설정 2-4.E 암호 설정 2-4.F 센서 오류 알람 패턴 설정 2-4.H LOAD 전압 조정
	전기 설정 디스플레이	2-5	다양한 전기 설정을 표시합니다. 일반적으로 사용자에게 의해 사용되지 않습니다.
	유량 센서 설정	2-6	2-6.0 유량 센서 히터 전압 조정 2-6.1 유속 영점 설정 2-6.2 저유속 임계값 설정 2-6.3 유량 센서 영점 확인 2-6.4 유량 센서 출력 확인 2-6.5 펌프 출력 확인 2-6.6 유량 센서 초기화 2-6.7 유량 센서 작동 시작 설정 2-6.8 저유속 알람 지연 시간 설정 2-6.9 유량 센서 기능 ON/OFF 설정
	유량 센서 다양한 설정 디스플레이	2-7	유량 센서의 다양한 설정을 표시합니다. 일반적으로 사용자에게 의해 사용되지 않습니다.
	공장 모드로 전환	2-8	사용되지 않습니다.
	사용자 모드로 전환	2-9	사용자 모드로 돌아갑니다.

* 조작 메뉴에 공백이 표시됩니다.



2-6. 유량 센서 설정 ◎ ○ ○ **2-6** → 유량 센서 설정
 유량 센서 기능을 SET ⇒ P61
 설정합니다.

"2-6.0", "2-6.5" ~ "2-6.6",
 "2-6.8" ~ "2-6.9"는 공장에서
 설정됩니다. 일반적으로
 사용자에게 의해 사용되지
 않습니다.



2-7. 유량 센서 ◎ ○ ○ **2-7**
 디스플레이
 유량 센서의 설정을
 표시합니다. 사용자에게
 의해 사용되지 않습니다.



2-8. ◎ ○ ○ **2-8**
 공장 모드로 들어갑니다.
 사용자에게 의해 사용되지
 않습니다.




2-9. ◎ ○ ○ **2-9**
 사용자 모드로
 돌아갑니다.

→ rET.가 표시됩니다.
 SET SET 키를 다시
 눌러 사용자 모드로
 돌아갑니다.



~ **2-0.** 테스트 모드

<테스트 모드 "2-0">

**경고**

- 알람 테스트(전송 테스트)를 시작한 후, 잘못된 이상에 대비할 수 있도록 관련 섹션에 대한 알람을 제공하십시오(외부 출력 신호 및 알람 컨택). 테스트가 완료된 후, MENU/ESC 키를 눌러 탐지 모드로 돌아가십시오. (검출기 헤드가 알람 테스트 모드에 남아 있으면 10 시간 후에 자동으로 탐지 모드로 돌아갑니다.)
- 알람 테스트 모드에는 설정에 따라 유지보수 모드에서도 판독값과 같은 가스 농도가 출력됩니다. 신호 수신기 측이 오류 알람을 피할 수 있도록 필요에 따라 조치를 취하십시오.

<가스 테스트 "2-0.0">


2-0.0

SET 키를 누릅니다.



테스트 가스를 주입하고
가스 테스트를 수행합니다.

테스트 가스 주입을 멈춥니다.
판독값이 떨어지면 MENU/ESC 키를
눌러 테스트를 취소하고 원래 상태로
돌아갑니다.

**경고**

설정에 따라 유지보수 모드에서도 가스 테스트에 의해 컨택 및 가스 농도 출력이 활성화될 수 있으므로 테스트를 수행할 때 주의하십시오.

<알람 테스트 "2-0.1">

2-0.1

SET 키를 누릅니다.


알람 테스트 ON/OFF

(사용된 컨택 설정이 "알람" 또는
"알람 또는 오류"입니다.)

ON/OFF 를 선택한 다음, SET 키를
누릅니다.

▲ 또는 ▼ 키로 판독값을 늘리거나
줄여서 가스 알람 테스트를
수행하십시오.

MENU/ESC 키를 눌러 테스트를
취소하고 원래 상태로 돌아갑니다.

**경고**

설정에 따라 유지보수 모드에서도 알람 테스트에 의해 컨택 및 가스 농도 출력이 활성화될 수 있으므로 테스트를 수행할 때 주의하십시오.

<장애 테스트 "2-0.2">

2-0.2

SET 키를 누릅니다.




장애 테스트 ON/OFF

ON/OFF 중에서 선택합니다.

ON 을 켜고 SET 키를 눌러 오류 알람을 작동합니다.

OFF 로 돌아가고 SET 키를 눌러 테스트를 취소합니다.

(MENU/ESC 키를 눌러도 테스트를 취소하고 원래 상태로 돌아갑니다.)

**경고**

설정에 따라 유지보수 모드에서도 장애 테스트에 의해 컨택 및 가스 농도 출력이 활성화될 수 있으므로 테스트를 수행할 때 주의하십시오.

<LED 테스트 "2-0.3">

2-0.3

SET 키를 누릅니다.




LED 테스트 ON/OFF

ON/OFF 중에서 선택합니다.

ON 을 켜고 SET 키를 눌러 LED(POWER, ALM, FAULT)를 켜면 8.8.8.8 가스가 표시됩니다.

OFF 로 돌아가고 SET 키를 눌러 테스트를 취소합니다.

(MENU/ESC 키를 눌러도 테스트를 취소하고 원래 상태로 돌아갑니다.)



<메모리 테스트 "2-0.4">

2-0.4


SET 키를 누릅니다.



StA.가 표시되면 SET 키를 다시 누릅니다.

CAL.이 표시되면 메모리 진단이 수행됩니다.

메모리가 진단 결과로 올바르면 PASS 가 표시됩니다. SET 키를 눌러 원래 상태로 돌아갑니다.

**참고**

진단 결과로 메모리에 이상이 발견되면 PASS 가 표시되지 않습니다. RAM 오류의 경우 F-RA 가 표시되고, ROM 오류의 경우 F-RO 가 표시됩니다. RAM 오류 및 ROM 오류 모두의 경우에는 F-RA 와 F-RO 가 교대로 표시됩니다.

<환경 설정 "2-4">

환경 설정에서 다양한 작동과 기능을 설정합니다.


<<환경 설정 1>>

2-4. 환경 설정
SET 키를 누릅니다.



2-4.0

공장에서 설정되며,
일반적으로 사용자에게 의해




2-4.1 INHIBIT 설정

억제를 설정합니다.

ON/OFF 를 선택한 다음, SET
키를 눌러 선택을
확인합니다.

ON 을 선택하면 탐지
모드에서 **InHl** 및 **0.0**(가스
농도값)이 LED 에 교대로
표시됩니다. 따라서 외부
기기로 알람이 작동하지
않습니다.




2-4.2 알람 설정값 설정

알람 설정값을 지정합니다.



2-4.3 ~ 2-4.F

공장에서 설정되며,
일반적으로 사용자에게 의해
사용되지 않습니다.



<알람 설정값 설정 "2-4.2">


2-4.2

SET 키를 누릅니다.



알람 설정값 설정

▲ 또는 ▼ 키를 눌러 값을
변경한 다음, SET 키를 눌러
값을 확인합니다.
(MENU/ESC 키를 눌러 원래
상태로 돌아갑니다.)




참고

검출 범위의 60% LEL 을 초과하는 값은 설정할 수 없습니다.

7-3. 가스 보정 방법

보정 가스를 사용하여 각 모드(영점 조정 모드 및 범위 조정 모드)에서 가스 보정을 수행합니다.

- 영점 조정 가스
- 범위 조정 가스(가스 샘플링 백에 채취)
- 가스 샘플링 백



경고

가스 보정이 수행될 때 항상 영점 조정과 범위 조정을 모두 수행하십시오. 영점 조정, 범위 조정 순으로 수행하십시오. 순서가 잘못되거나 둘 중 하나만 수행할 경우, 정확한 가스 탐지를 보장할 수 없습니다.

<영점 조정 "2-1">


영점 조정을 수행할 때 사용됩니다.

**경고**

대기 중에서 영점 조정을 수행할 경우, 조정을 시작하기 전에 대기의 신선도를 확인하십시오. 다른 가스가 존재할 경우, 조절을 적절히 수행할 수 없으므로 가스 누출 시 위험을 초래할 수 있습니다.

참고

영점 조정을 시작하기 전에 검출기 헤드에 영점 조정 가스를 공급하고 표시기가 안정화될 때까지 기다리십시오.

**참고**


영점이 0 이내에서 크게 변동되어 영점 보정이 실패한 경우, PASS 가 아닌 FAIL 이 표시된 후 2-1 로 돌아갑니다. 이 경우, 영점 조정이 완료되지 않은 것입니다.

<범위 조정 "2-2">

범위 조정을 수행할 때 사용됩니다.

**주의**

범위 조정을 시작하기 전에 검출기 헤드에 범위 조정 가스를 공급하고 표시기가 안정화될 때까지 기다리십시오.

**참고**

- 판독값이 주입된 가스 농도에서 크게 변동되어 범위 조정이 실패한 경우, PASS 가 아닌 FAIL 이 표시된 후 2-2 로 돌아갑니다. 이 경우, 범위 조정이 완료되지 않은 것입니다. 올바른 농도 범위 조정 가스가 공급되었는지 확인하고 가스 조정 도구에 가스 누출이 없는지 확인하십시오. 실수가 있을 경우, 범위 조정을 다시 수행하십시오.
- 실수가 없고 보정 후에도 범위 조정을 수행할 수 없으면 가스 센서 수명이 만료된 것입니다. 전원 공급을 끄고 RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.


<유량 센서 설정 "2-6">

유속 영점 조정 "2-6.1"

유량 센서의 영점 조정을 수행할 때 사용됩니다.

**주의**

- 유량 센서의 영점 조정을 시작하기 전에 펌프를 제거하고 유량 센서 출력이 안정화될 때까지 기다리십시오.

**2-6.1**


SET 키를 누릅니다.

**현재 유량 센서 출력 디스플레이**SET 키를 눌러 영점 조정을
수행합니다.**영점 조정 중(CAL.이 표시됨)**

조정이 완료될 때까지 기다리십시오.

**영점 조정 완료**PASS 가 표시된 후 자동으로
2-6.1 로 돌아갑니다.

* 영점 조정이 실패하면 FAIL 이
표시된 후 자동으로 2-6.1 로
돌아갑니다.




<저유속 임계값 설정 "2-6.2">

저유속의 임계값을 설정하는 데 사용됩니다.



주의

유량 센서에 인쇄된 기호("a" ~ "e") 중 하나로 저유속의 임계값을 설정하십시오.
다른 설정이 사용되면 저유속 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.




<유량 센서 작동 시작 설정 "2-6.7">

유량 센서 작동 시작을 설정하는 데 사용됩니다.



주의

- 유량 센서 작동 시작 시 이 설정을 한 번만 수행하십시오.
- 유속 영점 조정을 실시하고 임계값을 설정한 후 이 설정을 지정하십시오.



7-4. 유량 센서 유지관리 방법


펌프를 제거합니다.



2-6.3 유량 센서 영점 확인
SET 키를 누릅니다.



유량 센서 영점 확인 완료
PASS 가 표시된 후 자동으로 2-6.3 으로
돌아갑니다.
* 유량 센서의 영점 확인이 실패하면
FAIL 이 표시된 후 자동으로 2-6.3 으로
돌아갑니다.




테스트 펌프를 설치합니다.



2-6.4 유량 센서 출력 확인
펌프 작동 중 유량 센서 출력을
확인합니다.



유량 센서 출력 확인 완료
PASS 가 표시된 후 자동으로
2-6.4 로 돌아갑니다.
* 유량 센서의 출력 확인이 실패하면
FAIL 이 표시된 후 자동으로 2-6.4 로
돌아갑니다.



7-5. 부품 교체

<가스 센서 및 유량 센서 교체>

서비스 엔지니어가 센서를 교체하고 보정해야 합니다.
RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.

참고

센서를 교체한 후에 표준 가스를 사용한 가스 보정이 필요합니다. 유량 센서를 교체한 후에 영점 조정이 필요합니다. RIKEN KEIKI 에 요청을 의뢰하십시오.

<정기 교체품 교체>

권장 정기 교체품 목록

이름	유지보수 간격	교체 간격(년)	수량(개수/유닛)	참조
AC/DC 변환기 <SD-D58·AC·GH/ SD-D58·AC·GH(H 형)만 해당>	6 개월	3-6 년	1	※
유량 센서	6 개월	2 년	1	※
튜브	6 개월	3-8 년	1	※
펌프 유닛	6 개월	1-2 년	1	※
챔버 어셈블리	6 개월	3-8 년	1	※
센서 캡 어셈블리	6 개월	3-8 년	1	※

※부품을 교체한 후 유자격 서비스 엔지니어가 작동을 점검해야 합니다.

안정적인 검출기 작동과 안전을 위해서 유자격 서비스 엔지니어에게 작동을 점검해야 할 부품 교체를 의뢰하도록 하십시오. 당사의 영업부에 문의하십시오.

참고

상기 교체 간격은 권장 사항일 뿐입니다. 작동 환경과 같은 조건에 따라 간격이 변동될 수 있습니다. 이러한 간격은 보증 기간을 의미하지 않습니다. 정기 유지보수 결과에 따라 부품 교체 시기를 결정할 수 있습니다.

8

보관, 재배치 및 폐기

8-1. 검출기 헤드를 장시간 방치하거나 보관하는 절차

검출기는 다음의 환경 조건 하에 보관해야 합니다.

- 정상 온도 및 습도와 직사광선이 비추지 않는 어두운 곳
- 가스, 용제 또는 증기가 존재하지 않는 장소

8-2. 검출기 헤드를 재배치하거나 다시 사용하기 위한 절차

검출기 헤드를 재배치한 경우, "4-2. 설치 지정 주의사항" 및 "4-4. 설치 방법"에 따라 새로운 장소를 선택하십시오.

자세한 내용은 "4-5. 배선 방법"을 참조하십시오. 검출기 헤드를 재배치할 때 전원 공급 중단 시간을 최소화해야 합니다.



주의

재배치하거나 중지/보관한 검출기 헤드를 다시 사용할 경우, 반드시 가스 보정을 실시하십시오. 가스 보정을 포함한 재조정에는 RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.

8-3. 제품 폐기

본 기기를 폐기할 때는 산업 폐기물(불연물)로서 지역 법령 등에 따라 적절한 처리를 하십시오.

<EU 회원 각국 내에서의 폐기에 대해>

- 전기 전자 폐기물(WEEE) 지침에 대해



본 기기에 부착된 왼쪽의 심볼 마크는 본 기기와 각 부품을 일반 쓰레기 또는 가정 쓰레기로 폐기하지 말고, 적절히 분리하여 폐기해야 하는 것을 나타내고 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하면 사람의 건강과 환경에 대한 잠재적인 악영향을 방지할 수 있습니다.

제품을 폐기할 때 적절하게 처리, 회수, 재활용하기 위해 거주하는 국가에서 이용 가능한 반납 및 회수 시스템을 이용해 주십시오. 사용이 끝난 제품의 회수나 재활용의 자세한 내용에 대해서는 제품을 구입한 판매점 또는 공급 업체에 문의해 주십시오.

9

문제 해결

이 문제 해결에서는 검출기 헤드에서 발생하는 모든 고장의 원인을 다루지 않습니다. 단순히 자주 발생하는 고장의 원인을 찾는 데 도움을 제공하기 위함입니다. 이 설명서에 나오지 않은 증상이 나타나거나 해결 조치를 취했지만 그래도 문제가 지속되면 RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.

<기기의 이상>

증상/디스플레이	오류	원인	조치
<u>전원을 켤 수 없습니다.</u>	—	배선이 올바르지 않습니다.	배선을 올바르게 연결하십시오.
		터미널 플레이트가 제거되었습니다.	터미널 플레이트를 올바르게 연결하십시오.
		전원 공급 시스템의 이상/순간적인 정전	정격 전압을 공급하십시오. UPS, 전원 공급 라인 필터, 절연 변압기를 점검하거나 추가하는 등의 조치를 취하십시오.
		케이블 이상(개방된 회로/연결되지 않음/단락)	검출기 헤드 및 주변의 관련 기기 배선을 점검하십시오.
<u>비정상 작동</u>	—	갑작스런 서지 노이즈 등의 방해	검출기 헤드를 끄고 다시 시작하십시오. 그러한 증상이 자주 관찰되면 적절한 조치를 취해 노이즈를 제거하십시오.
<u>센서 이상</u> E-1	●	센서가 연결되지 않았거나 잘못 연결되었습니다.	케이블이 터미널 플레이트에 확실히 고정되었는지 확인하십시오.
		환경 변화 또는 노후에 따른 저하로 인한 제로 드리프트가 제로 팔로우 범위를 벗어납니다.	영점 조정을 수행하십시오. 영점 조정 후 증상이 지속되면 센서를 새 것으로 교체하십시오.
		센서 장애	센서를 새 것으로 교체하십시오.
<u>저유속 이상</u> E-5	●	유속이 낮습니다.	가능한 원인으로는 펌프의 성능 저하 또는 막힘이나 튜브 막힘이 될 수 있습니다. 유속을 확인하십시오.
		유량 센서 장애	센서를 새 것으로 교체하십시오.
<u>시스템 이상</u> E-9	●	검출기 헤드 내부의 ROM, RAM 또는 EEPROM 이상	RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.

<판독값 이상>

증상	원인	조치
<u>판독값이 증가(감소)하고 그 상태로 그대로 유지됩니다.</u>	센서 출력 드리프트	영점 조정을 수행하십시오.
	간섭 가스 존재	용제 등 간섭 가스의 방해를 완전히 제거할 수 없습니다. 제거 필터 등 조치에 대한 자세한 내용은 RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.
	느린 누출	탐지할 가스가 아주 소량 누출되고 있을 수 있습니다(느린 누출). 이 문제를 무시하면 위험이 발생할 수 있으므로 즉각적인 조치를 취하십시오. 즉, 가스 알람과 동일한 조치를 취하십시오.
	환경 변화	영점 조정(AIR 조절)을 수행하십시오.
<u>가스 누출이 없고 탐지 지점에 다른 이상이 없음에도 불구하고 가스 알람이 작동합니다.</u>	간섭 가스 존재	용제 등 간섭 가스의 방해를 완전히 제거할 수 없습니다. 제거 필터 등 조치에 대한 자세한 내용은 RIKEN KEIKI 에 문의하십시오.
	노이즈의 간섭	검출기 헤드를 끄고 다시 시작하십시오. 그러한 증상이 자주 관찰되면 적절한 조치를 취해 노이즈를 제거하십시오.
	환경의 갑작스런 변화	환경(온도 등)이 갑자기 변하면 검출기 헤드를 조정할 수 없고 그러한 변화에 영향을 받게 됩니다. 일부 경우, 검출기 헤드가 표시 알람을 작동합니다. 갑작스럽고 잦은 환경 변화에서는 검출기 헤드를 사용할 수 없기 때문에 예방 조치를 취해서 해당 문제를 없애야 합니다.
<u>느린 응답</u>	센서 감도 저하	센서를 새 것으로 교체하십시오.
<u>범위 조정 불가능</u>	부적절한 보정 가스 농도	적절한 보정 가스를 사용하십시오.
	센서 감도 저하	센서를 새 것으로 교체하십시오.

10

제품 사양

10-1. 사양 목록

[SD-D58 • DC • GH] <ATEX 사양>

모델	SD-D58 • DC • GH
탐지 원리	반도체 유형
탐지 가스	가연성 가스 / 독성 가스
디스플레이	7 구획 LED(4 자릿수)
탐지 범위	탐지 가스에 따라 다름
분해능	탐지 가스에 따라 다름
탐지 방법	샘플 추출
유속	1.0L/min 이상(최대 5.0kPa의 흡입압에서 <압력 측정>)
알람 설정값	탐지 가스에 따라 다름
전원 디스플레이	POWER 램프 켜짐(녹색)
외부 출력	가스 농도 신호/알람 콘택(가스 알람 또는 오류 알람, 가스/오류 공통 알람)
알람 정확도(동일 조건 하)	알람 설정값의 $\pm 25\%$ 이내(가연성 가스) 알람 설정값의 $\pm 30\%$ 이내(독성 가스)
응답 시간(동일 조건 하)	알람 설정값의 1.6 배에 해당하는 가스를 공급한 후 30 초 또는 60 초 이내(탐지할 가스에 따라 다름, 튜브 지연 제외)
가스 알람 유형	1 단계 알람(H)
가스 알람 디스플레이	ALM 램프 켜짐(빨간색)
가스 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
오류 알람/자가 진단	시스템 이상/센서 이상/저유속
오류 알람 디스플레이	FAULT 램프 켜짐(노란색)/세부 정보 디스플레이
오류 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
알람 콘택	비전압 콘택 1a, 탈에너지(알람에 대응하여 에너지 공급) 또는 가압(알람에 대응하여 탈에너지)
콘택 용량	30VDC - 0.5A (저항 부하)
전송 시스템	3 선 아날로그 전송(전원 공급과 공통<전원 공급, 신호, 공통>)
전송 사양	4 - 20mA DC (비절연/300 Ω 이하의 부하 저항)
전원/콘택/전송 케이블	CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 3-코어(콘택이 사용되지 않을 때) CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 5-코어(콘택이 사용될 때)
전송 거리	CVV 1.25mm ² 의 경우 250m 미만 CVV 2.0mm ² 의 경우 450m 미만
기능	알람 지연/억제
전원 공급	24VDC $\pm 10\%$
소비 전력	최대 8.7W
케이블 연결 포트	내압 패킹 글랜드<G3/4> (호환 케이블 $\phi 9.0\text{mm} \sim \phi 16.0\text{mm}$ 외경)

튜브 연결 포트	Rc1/8(Cu 튜브의 경우 O.D ϕ 8-1t 하프 유니언 <Bs> 공급 또는 SUS 튜브의 경우 하프 유니언 <SUS>)
작동 온도	-20 ~ +53°C(비급변)
작동 습도	95% RH 미만(비응축)
구조	벽면 장착형(2B<50A> 파이프 설치 지원)
방폭 구조	방염 인클로저
방폭 등급	II 2 G Ex db h II B+H2 T4 Gb
IP 등급	IP67 동급
치수	약 197 (W) x 292 (H) x 140 (D)mm (투사 돌출부위 제외)
무게	약 5.8kg
외부 색상	Munsell 7.5BG5/2

* 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

[SD-D58 • DC • GH(H형)] <ATEX 사양>

모델	SD-D58 • DC • GH
유형	H 형
탐지 원리	반도체 유형
탐지 가스	가연성 가스 / 독성 가스
디스플레이	7 구획 LED(4 자릿수)
탐지 범위	탐지 가스에 따라 다름
분해능	탐지 가스에 따라 다름
탐지 방법	샘플 추출
유속	1.0L/min 이상(최대 5.0kPa의 흡입압에서 <압력 측정>)
알람 설정값	탐지 가스에 따라 다름
전원 디스플레이	POWER 램프 켜짐(녹색)
외부 출력	가스 농도 신호/알람 콘택(가스 알람 또는 오류 알람, 가스/오류 공통 알람)
알람 정확도(동일 조건 하)	알람 설정값의 $\pm 25\%$ 이내(가연성 가스) 알람 설정값의 $\pm 30\%$ 이내(독성 가스)
응답 시간(동일 조건 하)	알람 설정값의 1.6 배에 해당하는 가스를 공급한 후 30 초 또는 60 초 이내(탐지할 가스에 따라 다름, 튜브 지연 제외)
가스 알람 유형	1 단계 알람(H)
가스 알람 디스플레이	ALM 램프 켜짐(빨간색)
가스 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
오류 알람/자가 진단	시스템 이상/센서 이상/저유속
오류 알람 디스플레이	FAULT 램프 켜짐(노란색)/세부 정보 디스플레이
오류 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
알람 콘택	비전압 콘택 1a, 탈에너지(알람에 대응하여 에너지 공급) 또는 가압(알람에 대응하여 탈에너지)
콘택 용량	30VDC - 0.5A (저항 부하)
전송 시스템	3 선 아날로그 전송(전원 공급과 공통<전원 공급, 신호, 공통>)(HART 통신)
전송 사양	4 - 20mA DC (비절연/300 Ω 이하의 부하 저항)/ HART7(HART 통신)
전원/콘택/전송 케이블	CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 3-코어(콘택이 사용되지 않을 때) CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 5-코어(콘택이 사용될 때)
전송 거리	CVV 1.25mm ² 의 경우 250m 미만 CVV 2.0mm ² 의 경우 450m 미만
기능	알람 지연/억제
전원 공급	24VDC $\pm 10\%$
소비 전력	최대 8.7W
케이블 연결 포트	내압 패킹 글랜드<G3/4> (호환 케이블 $\phi 9.0\text{mm} \sim \phi 16.0\text{mm}$ 외경)
튜브 연결 포트	Rc1/8(Cu 튜브의 경우 O.D $\phi 8-1\text{t}$ 하프 유니언 <Bs> 공급 또는 SUS 튜브의 경우 하프 유니언 <SUS>)
작동 온도	-20 ~ +53°C(비급변)
작동 습도	95% RH 미만(비응축)
구조	벽면 장착형(2B<50A> 파이프 설치 지원)
방폭 구조	방염 인클로저
방폭 등급	II 2 G Ex db h II B+H2 T4 Gb
IP 등급	IP67 동급
치수	약 197 (W) x 292 (H) x 140 (D)mm (투사 돌출부위 제외)
무게	약 5.8kg
외부 색상	Munsell 7.5BG5/2

* 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

[SD-D58 • AC • GH] <대만 Ex(TS) 사양>

모델	SD-D58 • AC • GH
탐지 원리	반도체 유형
탐지 가스	가연성 가스 / 독성 가스
디스플레이	7 구획 LED(4 자릿수)
탐지 범위	탐지 가스에 따라 다름
분해능	탐지 가스에 따라 다름
탐지 방법	샘플 추출
유속	1.5L/min 이상(최대 5.3kPa의 흡입압에서 <압력 측정>)
알람 설정값	탐지 가스에 따라 다름
전원 디스플레이	POWER 램프 켜짐(녹색)
외부 출력	가스 농도 신호/알람 컨택(가스 알람 또는 오류 알람, 가스/오류 공통 알람)
알람 정확도(동일 조건 하)	알람 설정값의 $\pm 25\%$ 이내(가연성 가스) 알람 설정값의 $\pm 30\%$ 이내(독성 가스)
응답 시간(동일 조건 하)	알람 설정값의 1.6 배에 해당하는 가스를 공급한 후 30 초 또는 60 초 이내(탐지할 가스에 따라 다름, 튜브 지연 제외)
가스 알람 유형	1 단계 알람(H)
가스 알람 디스플레이	ALM 램프 켜짐(빨간색)
가스 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
오류 알람/자가 진단	시스템 이상/센서 이상/저유속
오류 알람 디스플레이	FAULT 램프 켜짐(노란색)/세부 정보 디스플레이
오류 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
알람 컨택	비전압 컨택 1a, 탈에너지(알람에 대응하여 에너지 공급) 또는 가압(알람에 대응하여 탈에너지)
컨택 용량	250VAC - 0.5A/30VDC - 0.5A (저항 부하)
전송 시스템	아날로그 전송
전송 사양	4 - 20mA DC (비절연/300 Ω 이하의 부하 저항)
전송 케이블	CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 2-코어 또는 4-코어(컨택이 사용될 때)
기능	알람 지연/억제
전원 케이블	CVV 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 2-코어
전원 공급	100 - 110VAC $\pm 10\%$, 50/60Hz
소비 전력	최대 13VA
케이블 연결 포트	내압 패킹 글랜드<G3/4> (호환 케이블 $\phi 9.0\text{mm} \sim \phi 16.0\text{mm}$ 외경)
튜브 연결 포트	Rc1/8(Cu 튜브의 경우 O.D $\phi 8-1\text{t}$ 하프 유니언 <Bs> 공급 또는 SUS 튜브의 경우 하프 유니언 <SUS>)
작동 온도	-20 ~ +50°C(비급변)
작동 습도	95% RH 미만(비응축)
구조	벽면 장착형(2B<50A> 파이프 설치 지원)
방폭 구조	방염 인클로저
방폭 등급	Ex d IIB+H2 T4 Gb
IP 등급	IP67 동급
치수	약 197 (W) x 292 (H) x 140 (D)mm (투사 돌출부위 제외)
무게	약 5.8kg
외부 색상	Munsell 7.5BG5/2

* 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

[SD-D58・AC・GH(H형)] <대만 Ex(TS) 사양>

모델	SD-D58・AC・GH
유형	H형
탐지 원리	반도체 유형
탐지 가스	가연성 가스 / 독성 가스
디스플레이	7 구획 LED(4 자릿수)
탐지 범위	탐지 가스에 따라 다름
분해능	탐지 가스에 따라 다름
탐지 방법	샘플 추출
유속	1.5L/min 이상(최대 5.3kPa의 흡입압에서 <압력 측정>)
알람 설정값	탐지 가스에 따라 다름
전원 디스플레이	POWER 램프 켜짐(녹색)
외부 출력	가스 농도 신호/알람 콘택(가스 알람 또는 오류 알람, 가스/오류 공통 알람)
알람 정확도(동일 조건 하)	알람 설정값의 $\pm 25\%$ 이내(가연성 가스) 알람 설정값의 $\pm 30\%$ 이내(독성 가스)
응답 시간(동일 조건 하)	알람 설정값의 1.6 배에 해당하는 가스를 공급한 후 30 초 또는 60 초 이내(탐지할 가스에 따라 다름, 튜브 지연 제외)
가스 알람 유형	1 단계 알람(H)
가스 알람 디스플레이	ALM 램프 켜짐(빨간색)
가스 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
오류 알람/자가 진단	시스템 이상/센서 이상/저유속
오류 알람 디스플레이	FAULT 램프 켜짐(노란색)/세부 정보 디스플레이
오류 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
알람 콘택	비전압 콘택 1a, 탈에너지(알람에 대응하여 에너지 공급) 또는 가압(알람에 대응하여 탈에너지)
콘택 용량	250VAC - 0.5A/30VDC - 0.5A (저항 부하)
전송 시스템	아날로그 전송(HART 통신)
전송 사양	4 - 20mA DC (비절연/300 Ω 이하의 부하 저항)/ HART7(HART 통신)
전송 케이블	CVWS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 2-코어(콘택이 사용되지 않을 때) CVWS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 4-코어(콘택이 사용될 때)
전송 거리	CVV 1.25mm ² 의 경우 1.0km 미만 CVV 2.0mm ² 의 경우 2.0km 미만
기능	알람 지연/억제
전원 케이블	CVV 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 2-코어 또는 3-코어
전원 케이블 배치 거리	CVV 1.25mm ² 의 경우 1.25km 미만 CVV 2.0mm ² 의 경우 2.0km 미만
전원 공급	100 - 110VAC $\pm 10\%$, 50/60Hz
소비 전력	최대 13VA
케이블 연결 포트	내압 패킹 글랜드<G3/4> (호환 케이블 $\phi 9.0\text{mm} \sim \phi 16.0\text{mm}$ 외경)
튜브 연결 포트	Rc1/8(Cu 튜브의 경우 O.D $\phi 8-1\text{t}$ 하프 유니언 <Bs> 공급 또는 SUS 튜브의 경우 하프 유니언 <SUS>)
작동 온도	-20 ~ +50°C(비급변)
작동 습도	95% RH 미만(비응축)
구조	벽면 장착형(2B<50A> 파이프 설치 지원)
방폭 구조	방염 인클로저
방폭 등급	Ex d IIB+H2 T4 Gb
IP 등급	IP67 동급
치수	약 197 (W) x 292 (H) x 140 (D)mm (투사 돌출부위 제외)
무게	약 5.8kg
외부 색상	Munsell 7.5BG5/2

* 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

[SD-D58 • DC • GH] <대만 Ex(TS) 사양>

모델	SD-D58 • DC • GH
탐지 원리	반도체 유형
탐지 가스	가연성 가스 / 독성 가스
디스플레이	7 구획 LED(4 자릿수)
탐지 범위	탐지 가스에 따라 다름
분해능	탐지 가스에 따라 다름
탐지 방법	샘플 추출
유속	1.0L/min 이상(최대 5.0kPa 의 흡입압에서 <압력 측정>)
알람 설정값	탐지 가스에 따라 다름
전원 디스플레이	POWER 램프 켜짐(녹색)
외부 출력	가스 농도 신호/알람 컨택(가스 알람 또는 오류 알람, 가스/오류 공통 알람)
알람 정확도(동일 조건 하)	알람 설정값의 $\pm 25\%$ 이내(가연성 가스) 알람 설정값의 $\pm 30\%$ 이내(독성 가스)
응답 시간(동일 조건 하)	알람 설정값의 1.6 배에 해당하는 가스를 공급한 후 30 초 또는 60 초 이내(탐지할 가스에 따라 다름, 튜브 지연 제외)
가스 알람 유형	1 단계 알람(H)
가스 알람 디스플레이	ALM 램프 켜짐(빨간색)
가스 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
오류 알람/자가 진단	시스템 이상/센서 이상/저유속
오류 알람 디스플레이	FAULT 램프 켜짐(노란색)/세부 정보 디스플레이
오류 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
알람 컨택	비전압 컨택 1a, 탈에너지(알람에 대응하여 에너지 공급) 또는 가압(알람에 대응하여 탈에너지)
컨택 용량	250VAC - 0.5A/30VDC - 0.5A (저항 부하)
전송 시스템	3선 유형 아날로그 전송(전원 및 신호에 공통된 케이블<전원, 신호, 공통>)
전송 사양	4 - 20mA DC (비절연/300 Ω 이하의 부하 저항)
전송 케이블	CVWS 의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 3-코어(컨택이 사용되지 않을 때) CVWS 의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 5-코어(컨택이 사용될 때)
전송 거리	CVV 1.25mm ² 의 경우 250m 미만 CVV 2.0mm ² 의 경우 450m 미만
기능	알람 지연/억제
전원 공급	24VDC $\pm 10\%$
소비 전력	최대 8.7W
케이블 연결 포트	내압 패킹 글랜드<G3/4> (호환 케이블 $\phi 9.0\text{mm} \sim \phi 16.0\text{mm}$ 외경)
튜브 연결 포트	Rc1/8(Cu 튜브의 경우 O.D $\phi 8-1\text{t}$ 하프 유니언 <Bs> 공급 또는 SUS 튜브의 경우 하프 유니언 <SUS>)
작동 온도	-20 ~ +53°C(비급변)
작동 습도	95% RH 미만(비응축)
구조	벽면 장착형(2B<50A> 파이프 설치 지원)
방폭 구조	방염 인클로저
방폭 등급	Ex d II B+H2 T4 Gb
IP 등급	IP67 동급
치수	약 197 (W) x 292 (H) x 140 (D)mm (투사 돌출부위 제외)
무게	약 5.8kg
외부 색상	Munsell 7.5BG5/2

* 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

[SD-D58・DC・GH(H형)] <대만 Ex(TS) 사양>

모델	SD-D58・DC・GH
유형	H형
탐지 원리	반도체 유형
탐지 가스	가연성 가스 / 독성 가스
디스플레이	7 구획 LED(4 자릿수)
탐지 범위	탐지 가스에 따라 다름
분해능	탐지 가스에 따라 다름
탐지 방법	샘플 추출
유속	1.0L/min 이상(최대 5.0kPa의 흡입압에서 <압력 측정>)
알람 설정값	탐지 가스에 따라 다름
전원 디스플레이	POWER 램프 켜짐(녹색)
외부 출력	가스 농도 신호/알람 콘택(가스 알람 또는 오류 알람, 가스/오류 공통 알람)
알람 정확도(동일 조건 하)	알람 설정값의 $\pm 25\%$ 이내(가연성 가스) 알람 설정값의 $\pm 30\%$ 이내(독성 가스)
응답 시간(동일 조건 하)	알람 설정값의 1.6 배에 해당하는 가스를 공급한 후 30 초 또는 60 초 이내(탐지할 가스에 따라 다름, 튜브 지연 제외)
가스 알람 유형	1 단계 알람(H)
가스 알람 디스플레이	ALM 램프 켜짐(빨간색)
가스 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
오류 알람/자가 진단	시스템 이상/센서 이상/저유속
오류 알람 디스플레이	FAULT 램프 켜짐(노란색)/세부 정보 디스플레이
오류 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
알람 콘택	비전압 콘택 1a, 탈에너지(알람에 대응하여 에너지 공급) 또는 가압(알람에 대응하여 탈에너지)
콘택 용량	250VAC - 0.5A/30VDC - 0.5A (저항 부하)
전송 시스템	3선 유형 아날로그 전송(전원 및 신호에 공통된 케이블<전원, 신호, 공통>)(HART 통신)
전송 사양	4 - 20mA DC (비절연/300 Ω 이하의 부하 저항) HART7(HART 통신)
전원/콘택/전송 케이블	CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 3-코어(콘택이 사용되지 않을 때) CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 5-코어(콘택이 사용될 때)
전송 거리	CVV 1.25mm ² 의 경우 250m 미만 CVV 2.0mm ² 의 경우 450m 미만
기능	알람 지연/억제
전원 공급	24VDC $\pm 10\%$
소비 전력	최대 8.7W
케이블 연결 포트	내압 패킹 글랜드<G3/4> (호환 케이블 $\phi 9.0\text{mm} \sim \phi 16.0\text{mm}$ 외경)
튜브 연결 포트	Rc1/8(Cu 튜브의 경우 O.D $\phi 8-1\text{t}$ 하프 유니언 <Bs> 공급 또는 SUS 튜브의 경우 하프 유니언 <SUS>)
작동 온도	-20 ~ +53°C(비급변)
작동 습도	95% RH 미만(비응축)
구조	벽면 장착형(2B<50A> 파이프 설치 지원)
방폭 구조	방염 인클로저
방폭 등급	Ex d IIB+H2 T4 Gb
IP 등급	IP67 동급
치수	약 197 (W) x 292 (H) x 140 (D)mm (투사 돌출부위 제외)
무게	약 5.8kg
외부 색상	Munsell 7.5BG5/2

* 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

[SD-D58・AC・GH] <KCs 사양> <일본 Ex 사양>

모델	SD-D58・AC・GH
탐지 원리	반도체 유형
탐지 가스	가연성 가스 / 독성 가스
디스플레이	7 구획 LED(4 자릿수)
탐지 범위	탐지 가스에 따라 다름
분해능	탐지 가스에 따라 다름
탐지 방법	샘플 추출
유속	1.5L/min 이상(최대 5.3kPa의 흡입압에서 <압력 측정>)
알람 설정값	탐지 가스에 따라 다름
전원 디스플레이	POWER 램프 켜짐(녹색)
외부 출력	가스 농도 신호/알람 컨택(가스 알람 또는 오류 알람, 가스/오류 공통 알람)
알람 정확도(동일 조건 하)	알람 설정값의 $\pm 25\%$ 이내(가연성 가스) 알람 설정값의 $\pm 30\%$ 이내(독성 가스)
응답 시간(동일 조건 하)	알람 설정값의 1.6 배에 해당하는 가스를 공급한 후 30 초 또는 60 초 이내(탐지할 가스에 따라 다름, 튜브 지연 제외)
가스 알람 유형	1 단계 알람(H)
가스 알람 디스플레이	ALM 램프 켜짐(빨간색)
가스 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
오류 알람/자가 진단	시스템 이상/센서 이상/저유속
오류 알람 디스플레이	FAULT 램프 켜짐(노란색)/세부 정보 디스플레이
오류 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
알람 컨택	비전압 컨택 1a, 탈에너지(알람에 대응하여 에너지 공급) 또는 가압(알람에 대응하여 탈에너지)
컨택 용량	250VAC - 0.5A/30VDC - 0.5A (저항 부하)
전송 시스템	아날로그 전송
전송 사양	4 - 20mA DC (비절연/300 Ω 이하의 부하 저항)
전송 케이블	CWS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 2-코어(컨택이 사용되지 않을 때) CVWS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 4-코어(컨택이 사용될 때)
전송 거리	CVW 1.25mm ² 의 경우 1.0km 미만 CVV 2.0mm ² 의 경우 2.0km 미만
기능	알람 지연/억제
전원 케이블	CVV 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 2-코어 또는 3-코어
전원 케이블 배치 거리	CVW 1.25mm ² 의 경우 1.25km 미만 CVV 2.0mm ² 의 경우 2.0km 미만
전원 공급	100 - 110VAC $\pm 10\%$, 50/60Hz
소비 전력	최대 13VA
케이블 연결 포트	내압 패킹 글랜드<G3/4> (호환 케이블 $\phi 9.0\text{mm}$ ~ 외경)
튜브 연결 포트	Rc1/8(Cu 튜브의 경우 O.D $\phi 8-1\text{t}$ 하프 유니언 <Bs> 공급 또는 SUS 튜브의 경우 하프 유니언 <SUS>)
작동 온도	-20 ~ +50°C(비급변)
작동 습도	95% RH 미만(비응축)
구조	벽면 장착형(2B<50A> 파이프 설치 지원)
방폭 구조	방염 인클로저
방폭 등급	Ex d IIB+H2 T4
IP 등급	IP67 동급
치수	약 197 (W) x 292 (H) x 140 (D)mm (투사 돌출부위 제외)
무게	약 5.8kg
외부 색상	Munsell 7.5BG5/2

* 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

[SD-D58・AC・GH(H형)] <KCs 사양> <일본 Ex 사양>

모델	SD-D58・AC・GH
유형	H형
탐지 원리	반도체 유형
탐지 가스	가연성 가스 / 독성 가스
디스플레이	7 구획 LED(4 자릿수)
탐지 범위	탐지 가스에 따라 다름
분해능	탐지 가스에 따라 다름
탐지 방법	샘플 추출
유속	1.5L/min 이상(최대 5.3kPa의 흡입압에서 <압력 측정>)
알람 설정값	탐지 가스에 따라 다름
전원 디스플레이	POWER 램프 켜짐(녹색)
외부 출력	가스 농도 신호/알람 콘택(가스 알람 또는 오류 알람, 가스/오류 공통 알람)
알람 정확도(동일 조건 하)	알람 설정값의 $\pm 25\%$ 이내(가연성 가스) 알람 설정값의 $\pm 30\%$ 이내(독성 가스)
응답 시간(동일 조건 하)	알람 설정값의 1.6 배에 해당하는 가스를 공급한 후 30 초 또는 60 초 이내(탐지할 가스에 따라 다름, 튜브 지연 제외)
가스 알람 유형	1 단계 알람(H)
가스 알람 디스플레이	ALM 램프 켜짐(빨간색)
가스 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
오류 알람/자가 진단	시스템 이상/센서 이상/저유속
오류 알람 디스플레이	FAULT 램프 켜짐(노란색)/세부 정보 디스플레이
오류 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
알람 콘택	비전압 콘택 1a, 탈에너지(알람에 대응하여 에너지 공급) 또는 가압(알람에 대응하여 탈에너지)
콘택 용량	250VAC - 0.5A/30VDC - 0.5A (저항 부하)
전송 시스템	아날로그 전송(HART 통신)
전송 사양	4 - 20mADC (비절연/300 Ω 이하의 부하 저항)/ HART7(HART 통신)
전송 케이블	CVWS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 2-코어(콘택이 사용되지 않을 때) CVWS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 4-코어(콘택이 사용될 때)
전송 거리	CVV 1.25mm ² 의 경우 1.0km 미만 CVV 2.0mm ² 의 경우 2.0km 미만
기능	알람 지연/억제
전원 케이블	CVV 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 2-코어 또는 3-코어
전원 케이블 배치 거리	CVV 1.25mm ² 의 경우 1.25km 미만 CVV 2.0mm ² 의 경우 2.0km 미만
전원 공급	100 - 110VAC $\pm 10\%$, 50/60Hz
소비 전력	최대 13VA
케이블 연결 포트	내압 패킹 글랜드<G3/4> (호환 케이블 $\phi 9.0\text{mm}$ ~ 외경)
튜브 연결 포트	Rc1/8(Cu 튜브의 경우 O.D $\phi 8-1\text{t}$ 하프 유니언 <Bs> 공급 또는 SUS 튜브의 경우 하프 유니언 <SUS>)
작동 온도	-20 ~ +50°C(비급변)
작동 습도	95% RH 미만(비응축)
구조	벽면 장착형(2B<50A> 파이프 설치 지원)
방폭 구조	방염 인클로저
방폭 등급	Ex d IIB+H2 T4
IP 등급	IP67 동급
치수	약 197 (W) x 292 (H) x 140 (D)mm (투사 돌출부위 제외)
무게	약 5.8kg
외부 색상	Munsell 7.5BG5/2

* 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

[SD-D58・DC・GH] <KCs 사양> <일본 Ex 사양>

모델	SD-D58・DC・GH
탐지 원리	반도체 유형
탐지 가스	가연성 가스 / 독성 가스
디스플레이	7 구획 LED(4 자릿수)
탐지 범위	탐지 가스에 따라 다름
분해능	탐지 가스에 따라 다름
탐지 방법	샘플 추출
유속	1.0L/min 이상(최대 5.0kPa의 흡입압에서 <압력 측정>)
알람 설정값	탐지 가스에 따라 다름
전원 디스플레이	POWER 램프 켜짐(녹색)
외부 출력	가스 농도 신호/알람 컨택(가스 알람 또는 오류 알람, 가스/오류 공통 알람)
알람 정확도(동일 조건 하)	알람 설정값의 $\pm 25\%$ 이내(가연성 가스) 알람 설정값의 $\pm 30\%$ 이내(독성 가스)
응답 시간(동일 조건 하)	알람 설정값의 1.6 배에 해당하는 가스를 공급한 후 30 초 또는 60 초 이내(탐지할 가스에 따라 다름, 튜브 지연 제외)
가스 알람 유형	1 단계 알람(H)
가스 알람 디스플레이	ALM 램프 켜짐(빨간색)
가스 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
오류 알람/자가 진단	시스템 이상/센서 이상/저유속
오류 알람 디스플레이	FAULT 램프 켜짐(노란색)/세부 정보 디스플레이
오류 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
알람 컨택	비전압 컨택 1a, 탈에너지(알람에 대응하여 에너지 공급) 또는 가압(알람에 대응하여 탈에너지)
컨택 용량	250VAC - 0.5A/30VDC - 0.5A (저항 부하)
전송 시스템	3선 유형 아날로그 전송(전원 및 신호에 공통된 케이블<전원, 신호, 공통>)
전송 사양	4 - 20mA DC (비절연/300 Ω 이하의 부하 저항)
전원/컨택/전송 케이블	CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 3-코어(컨택이 사용되지 않을 때) CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 5-코어(컨택이 사용될 때)
전송 거리	CVV 1.25mm ² 의 경우 250m 미만 CVV 2.0mm ² 의 경우 450m 미만
기능	알람 지연/억제
전원 공급	24VDC $\pm 10\%$
소비 전력	최대 8.7W
케이블 연결 포트	내압 패킹 글랜드<G3/4> (호환 케이블 $\phi 9.0\text{mm}$ ~ 외경)
튜브 연결 포트	Rc1/8(Cu 튜브의 경우 O.D $\phi 8-1\text{t}$ 하프 유니언 <Bs> 공급 또는 SUS 튜브의 경우 하프 유니언 <SUS>)
작동 온도	-20 ~ +53°C(비급변)
작동 습도	95% RH 미만(비응축)
구조	벽면 장착형(2B<50A> 파이프 설치 지원)
방폭 구조	방염 인클로저
방폭 등급	Ex d IIB+H2 T4
IP 등급	IP67 동급
치수	약 197 (W) x 292 (H) x 140 (D)mm (투사 돌출부위 제외)
무게	약 5.8kg
외부 색상	Munsell 7.5BG5/2

* 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

[SD-D58・DC・GH(H형)] <KCs 사양> <일본 Ex 사양>


모델	SD-D58・DC・GH
유형	H형
탐지 원리	반도체 유형
탐지 가스	가연성 가스 / 독성 가스
디스플레이	7 구획 LED(4 자릿수)
탐지 범위	탐지 가스에 따라 다름
분해능	탐지 가스에 따라 다름
탐지 방법	샘플 추출
유속	1.0L/min 이상(최대 5.0kPa의 흡입압에서 <압력 측정>)
알람 설정값	탐지 가스에 따라 다름
전원 디스플레이	POWER 램프 켜짐(녹색)
외부 출력	가스 농도 신호/알람 콘택(가스 알람 또는 오류 알람, 가스/오류 공통 알람)
알람 정확도(동일 조건 하)	알람 설정값의 $\pm 25\%$ 이내(가연성 가스) 알람 설정값의 $\pm 30\%$ 이내(독성 가스)
응답 시간(동일 조건 하)	알람 설정값의 1.6 배에 해당하는 가스를 공급한 후 30 초 또는 60 초 이내(탐지할 가스에 따라 다름, 튜브 지연 제외)
가스 알람 유형	1 단계 알람(H)
가스 알람 디스플레이	ALM 램프 켜짐(빨간색)
가스 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
오류 알람/자가 진단	시스템 이상/센서 이상/저유속
오류 알람 디스플레이	FAULT 램프 켜짐(노란색)/세부 정보 디스플레이
오류 알람 패턴	잠금 없음(자동 리셋)
알람 콘택	비전압 콘택 1a, 탈에너지(알람에 대응하여 에너지 공급) 또는 가압(알람에 대응하여 탈에너지)
콘택 용량	250VAC - 0.5A/30VDC - 0.5A (저항 부하)
전송 시스템	3선 유형 아날로그 전송(전원 및 신호에 공통된 케이블<전원, 신호, 공통>)
전송 사양	4 - 20mA DC (비절연/300 Ω 이하의 부하 저항)/ HART7(HART 통신)
전원/콘택/전송 케이블	CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 3-코어(콘택이 사용되지 않을 때) CVVS의 차폐 케이블 등 (1.25mm ² 또는 2.0mm ²) - 5-코어(콘택이 사용될 때)
전송 거리	CVV 1.25mm ² 의 경우 250m 미만 CVV 2.0mm ² 의 경우 450m 미만
기능	알람 지연/억제
전원 공급	24VDC $\pm 10\%$
소비 전력	최대 8.7W
케이블 연결 포트	내압 패킹 글랜드<G3/4> (호환 케이블 $\phi 9.0\text{mm}$ ~ 외경)
튜브 연결 포트	Rc1/8(Cu 튜브의 경우 O.D $\phi 8-1\text{t}$ 하프 유니언 <Bs> 공급 또는 SUS 튜브의 경우 하프 유니언 <SUS>)
작동 온도	-20 ~ +53°C(비급변)
작동 습도	95% RH 미만(비응축)
구조	벽면 장착형(2B<50A> 파이프 설치 지원)
방폭 구조	방염 인클로저
방폭 등급	Ex d IIB+H2 T4
IP 등급	IP67 동급
치수	약 197 (W) x 286 (H) x 140 (D)mm (투사 돌출부위 제외)
무게	약 5.8kg
외부 색상	Munsell 7.5BG5/2

* 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

10-2. 탐지 원리

[반도체 유형]

금속 산화물은 표면에 흡수된 가스로 인해 반도체의 전기 전도성의 변화를 토대로 가스 농도를 측정할 수 있습니다.



RL: 부하 저항,
VH: 히터 전압,


Vo: 출력 전압
Vs: 센서 전압

[유량 센서]


유량 센서에는 유속이 사전 설정 레벨 미만으로 떨어질 때 컨택 센호를 출력할 수 있는 회로가 있습니다.

유량 센서는 탐지 요소, 보정 요소 및 고정 저항으로 구성된 Wheatstone 브리지를 포함한 핫 와이어 유형입니다. 화염포집 컨테이너에 포함되어 있어 내화성을 갖습니다.

추출한 공기 또는 가스가 가열된 탐지 요소에 접촉하면 열 손실로 인해 탐지 요소 온도가 변경되고, 온도 변화에 따라 요소의 전기 저항이 바뀝니다. 저항 변화는 가스 유속과 비례하기 때문에 Wheatstone 브리지 회로가 유속에 따른 변화를 식별할 수 있습니다.



기본 회로



유량 센서 외관

11

용어 정의

반도체	검출기에 설치된 센서의 원리입니다. 자세한 내용은 "10-2. 탐지 원리"를 참조하십시오.
초기 클리어	전원을 켜고 잠시 동안 검출기 헤드의 출력이 변동합니다. 해당 시간 중 알람 작동을 방지하기 위한 기능입니다.
전체 스케일	탐지 범위의 최대값.
%LEL	탐지할 가연성 가스의 하한 폭발 한계(LEL)의 단위가 100 으로 설정됩니다.
ppm	탐지할 가연성 가스의 백분율을 의미하는 농도 단위입니다.
보정	보정 가스를 사용해 보정 가스 농도값의 판독값을 조정합니다.
제로 억제	센서의 특정 드리프트를 차단하는 기능입니다.
알람 지연 시간	외부의 노이즈로 인해 발생하는 잘못된 알람을 방지하기 위해 일시적으로 활성화를 중단하는 기능.
INHIBIT	검출기 헤드의 유지보수 등과 같은 작업 중 가스 탐지 기능이 일시적으로 중단됩니다. 또한 "스킵점"이라고도 하며 동일 기능을 지원합니다.
HART 통신	DC4-20mA 신호 디지털 시그널링이 중첩되며, 여러 신호를 전송하는 방법입니다.

개정 또는 폐지 내역

판	개정 내용	연월일
0	초판 (PT2E-1758)	2021/10/25
1	1-4 KCs 마크 부착 위치 수정	2022/2/25
2	4-5 ATEX 사양의 케이블 지름 수정	2022/5/27
3	2-4 안전 정보, 자기 선언문	2022/6/15
4	ATEX 합격번호 변경, 2-4 안전정보 변경, UKEX 삭제, CE 선언서 개정	2025/5/28
5	자기 선언서 삭제 / 수정 「8-3 제품 폐기」	2025/10/31